Akciju sabiedrība "Gaso"
Vienotais reģ. Nr. 40203108921
Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009
Tālr. 155, info@gaso.lv, www.gaso.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Rīgā

Datums skatāms laika zīmogā. Nr. 15.2-13/1045

Uz 23.10.2019. Nr.

SIA "BM-projekts"
Upesgrīvas iela 16, Rīga, Latvija, LV1002

Rūdolfa Blaumaņa iela, Ceriņu iela, Jūrmala, No Baznīcas ielas līdz Ceriņu ielai un Ceriņu ielas no Rūdolfa Blaumaņa ielas līdz Ievu ielai pārbūves būvprojekta izstrāde

Akciju sabiedrība "Gaso" (turpmāk – GASO) informē, ka, veicot minēto būvniecības dokumentāciju izstrādi, jāievēro šādi nosacījumi:

1. Uzrādīt esošos vidējā (P < 0,4 MPa) un zemā (P < 0,005 MPa) spiediena gāzesvadus. Informāciju par sadales gāzesvadiem, to iekārtām, skaitu un izvietojumu darba kārtībā uzzināt GASO Rīgas iecirknī.
2. Lai izvērtētu esošo gāzesvadu aizsardzības pasākumus, projektēšanas gaitā pieaicināt sertificētu attiecīgo inženierkomunikāciju projektētāju.
3. Uzklājot asfalta vai cita veida segumu, pazemes gāzesvadu armatūru kapes jāsaglabā; kapju vākiem jābūt vienā līmenī ar segumu. Gadījumos, ja esošā seguma vietā tiek uzklāts jauns asfalta segums, pazemes gāzesvadu ierīču kapes jānomaina pret "peldošām" kapēm. Kapju pacelšanu (pazemināšanu) un esošo kapju nomaiņu pret "peldošām" veic pasūtītājs par objekta izbūvei paredzētājiem līdzekļiem. Kapju pārvietošanas darbu kvalitātes atbilstību, kā arī pielietojamo kapju raksturojošus lielumus (materiāls, izmēri u.c.) jāuzrada GASO Rīgas iecirkņa pārstāvjiem.
4. Ja izmainās seguma līmenis, gāzesvada ierīču pagarināšanas vai saīsināšanas darbus veic GASO Rīgas iecirknis pēc pasūtītāja rakstiska iesnieguma, kurā garantēta darbu apmaksa. Darbu izmaksas pēc spēkā esošā cenrāža jāparedz tāmē.
5. Paredzēt vietu perspektīvā iespējamam sadales gāzesvadu izvietojumam pārbūvējamo ielu sarkano līniju robežās vietās, kur nav esošu gāzesvadu.
6. Izstrādāt darba organizācijas projektu, to saskaņot GASO Rīgas iecirknī.
7. Topogrāfija jāsaskaņo GASO Rīgas iecirknī.
8. **Izstrādātā būvniecības dokumentācija jāsaskaņo GASO:**
   - **Rīgas iecirknī.**
   - **Gāzapgādes attīstības departamentā, kur jāiesniedz dokumentācijas ģenplāna lapas kopiju un projektu digitālā veidā (DWG)**
9. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš – 1 gads.

Komercpilnvarnieks
Gāzapgādes attīstības departamenta
Projektu saskaņošanas Daļas vadītājs Toms Strazdiņš

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU