



SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
"JŪRMALAS GAISMA"
Vienotais reģistrācijas Nr. 42803002568
Jomas iela 28, Jūrmala, LV- 2015
Tālrunis 67762551
e pasts: gaisma@jurmalsagaisma.lv

Jūrmalā

2019. gada 27.novembrī
Nr.5-4/453

SIA "BM-projekts"
Upesgrīvas iela 16, Rīga, LV-1002

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Rūdolfa Blaumaņa ielas no Baznīcas ielas līdz Ceriņu ielai, un Ceriņu ielas no Rūdolfa Blaumaņa ielas līdz Ievu ielai Jūrmalā pārbūves projekta izstrādei.

1. Apgaismojuma tīkla projektēšanu veikt atbilstoši Latvijas standarta LVS EN-13201 prasībām par ielu apgaismojumu. Apgaismojuma aprēķinus iesniegt Lx un cd/m².
2. R.Blaumaņa ielā un Ceriņu ielā uzstādīt cinkotus apgaismojuma stabus $h=8/6,5/m$ ar konsolēm $l=1,5m$, $r=1,5m$. Izmantot tiešās montāžas stabus bez betona pamatiem.
3. Stabos uzlikt LED gaismekļus $P=50-80W$. Gaismekļus aprīkot ar vadības iekārtu C NODE10 RF(DALI).
4. Starp projektējamiem stabiem noguldīt kabeli AXPk-4x25mm². Kabeli visā garumā montēt aizsargcaurulē DVK d=75 mm. Projektētos kabelus ievilkt vadības skapī SK-169, SK-198 un sadalnēs A-544, A-545, A-325.
5. Demontēt sadalnes A-325, A-544, A-545 un to vietā uzstādīt Kh1 tipa sadalnes ar automātslēdžiem.
6. Demontēt apgaismojuma balstus, gaismekļus un nodot SIA "Jūrmalas gaismas" noliktavā Pļavu ielā 13/15.
7. Iesniegt būvprojekta 1 eks. papīra formātā ar visiem nepieciešamiem, oriģinālajiem skaņojumiem. Iesniegt projekta vienu kopiju ierakstītu kompaktdiskā, kurā jābūt pilnam projektam ar visiem skaņojumiem pdf formātā, ģenplāns un elektriskā shēma dwg formātā, specifikācija un darbu apjomi xls formātā.

Valdes loceklis

V.Freimanis



SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

"JŪRMALAS GAISMA"

Vienotais reģistrācijas Nr. 42803002568

Jomas iela 28, Jūrmala, LV- 2015,

Tālrunis 67762551, Fakss 67147450

e pasts: gaisma@jurmalsgaisma.lv

Jūrmalā

2019. gada 27.novembrī
Nr.5-4/455

SIA "BM-projekts"
Upesgrīvas iela 16, Rīga, LV-1002

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Objektam: "Gājēju, veloceļa atjaunošana Kļavu ieļā no Dubultu prospekta līdz Strēlnieku prospektam, un Strēlnieku prospektā no Kļavu ielas līdz Ogres ielai, Jūrmala."

1. Apgaismojuma tīkla projektēšanu veikt atbilstoši Latvijas standarta LVS EN-13201 prasībām par ielu apgaismojumu. Apgaismojuma aprēķinus iesniegt Lx un cd/m².

2. Gājēju/veloceļa apgaismošanai uzstādīt cinkotus apgaismojuma stabus h=6m. Izmantot tiešās montāžas stabus bez betona pamatiem.

3. Stabos uzlikt LED gaismekļus P=40-60W. Gaismekļus aprīkot ar vadības iekārtu C NODE10 RF(DALI).

4. Kļavu ielā starp stabiem 13 un 14 un gājēju/ veloceļā starp projektējamiem stabiem noguldīt kabeli AXPB-4x16mm². Kabeli visā garumā montēt aizsargcaurulē DVB d=75 mm. Projektēto līniju pieslēgt Kļavu ielas stabā nr.14.

5. Iesniegt būvprojekta 1 eks. papīra formātā ar visiem nepieciešamiem, oriģinālajiem skaņojumiem. Iesniegt projekta vienu kopiju ierakstītu kompaktdiskā, kurā jābūt pilnam projektam ar visiem skaņojumiem pdf formātā, ģenplāns un elektriskā shēma dwg formātā, specifikācija un darbu apjomi xls formātā.

Valdes loceklis

V.Freimanis