

	1	2	3	4					
A	APZĪMĒJUMI:								
	<div>1. SEGAS TIPS</div>	Karstā asfalta dilumkārtā AC 11 surf PMB Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta (0/45) Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā apakškārta (0/56) Nepastiprināta salizturīgā kārta	6cm 10cm 14cm ≥40cm		A				
	<div>2. SEGAS TIPS</div>	Betona bruģis Nesaistītu minerālmateriālu izlīdzinošā kārta (2/5) Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta (0/45) Nepastiprināta salizturīgā kārta	6cm vid.3cm 15cm ≥30cm						
	<div>Brauktuves asfaltbetona seguma remontzona</div>	Karstā asfalta dilumkārtā AC 11 surf PMB Karstā asfalta apakškārta AC 22 base Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta (0/45)	4cm 6cm vid.25cm						
	<div>Brauktuves asfaltbetona seguma savienojumu frēzējuma zona</div>	Karstā asfalta dilumkārtā AC 11 surf PMB	vid.4cm						
B	<div>Brauktuves betona bruģa seguma remontzona</div>	Betona bruģis Nesaistītu minerālmateriālu izlīdzinošā kārta (2/5) Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta (0/45)	8cm vid.3cm vid.25cm		B				
	<div>Ietves betona bruģa seguma remontzona</div>	Betona bruģis Nesaistītu minerālmateriālu izlīdzinošā kārta (2/5)	6cm vid.3cm						
	<div>Zaļā zona</div>	Augu zeme, apsēta ar daudzgadīgu zālienu	15cm						
C						C			
D						D			
E	KONSTRUKTĪVO KĀRTU NESTSPĒJAS PRASĪBAS: 1. Kopējam deformācijas modulim Ev2 uz zemes klātnes jābūt ≥45 Mpa. 2. Kopējam deformācijas modulim Ev2 uz nepastiprinātas salizturīgās kārtas jābūt ≥60 Mpa. 3. Kopējam deformācijas modulim Ev2 uz nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas vai pamata nesošās virskārtas jābūt: • ≥90 Mpa - ietve; • ≥150 Mpa - brauktuve.					E			
	PIEZĪMES: 1. Materiāliem jāatbilst šī būvprojekta specifikācijām un "Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2026" izvirzītajām prasībām. 2. Atbilstoši "Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2026" izejas lielumi materiālu izvēlei projektā noteikti AADTj,-kravas ≤ 100 (A/24h) un AADTj,-pievestā = 501-1500 (A/24h). 3. Projektā noteiktas minimālās lietojamo rupjo minerālmateriālu stiprības klases. Būvdarbu veicējs drīkst izmantot augstākas kategorijas stiprības klasi par projektā prasīto.					E			
F	BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS: <div> Evolution Road</div> <div>SIA "Evolution Road" Kalnciema iela 95A-29, Rīga, LV-1046 Būvkomersanta reģ.Nr.: 12444 Tālr.: +371 26562658 E-pasts: info@evolutionroad.lv</div>		OBJEKTS UN ADRESE: Autostāvvietu izbūve Komunālajā ielā 6, Ķegumā, Ogres novadā Adrese: Komunālā iela, Ķegums, Ogres novads.						
	TS-CD DAĻAS VAD.:	H.NELSONS	MARKA:	TS-CD	RASĒJUMS: Projektēto segumu eksplikācija				
	IZSTRĀDĀJA:	M.MUIŽNIEKS	MĒROGS:	bez mēroga					
				RASĒJUMA NR:	TS-CD-2	LAPAS:	1	LAPA:	1
	1	2	3	4					