

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Olainē, datums elektroniskā parakstā

Nr. 17/2026
Olaines novada
pašvaldība
Reģ. nr. 90000024332

Par tehniskajiem noteikumiem būvprojekta izstrādei “Gājēju pārejas izveide Medemciema ielā pie Vijoļu ielas Medemciemā ,Olaines pagasts, Olaines novads”

Izstrādājot būvprojektu objektā lūdzam ievērot sekojošas prasības:

1. Ieplānot risinājumus, lai saglabātu esošos apgaismojuma līniju inženiertīklus, nodrošinot to nepārtrauktu darbību;
2. Būvprojektu izstrādāt atbilstoši LR aizsargjoslu likumam un ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr.574 par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" prasības;
3. **Izstrādājot apgaismojuma pārbūves projekta daļu, ievērot LVS CEN/TR 13201-1:2015 ,CEN/TR 13201-1:2014 (E) "Ceļu apgaisme” noteiktās prasības lai aprēķinātu ceļu braucamajām daļām piemēroto apgaismojuma klasi.**
4. **Izstrādātajam būvprojektam pievienot DIALux aprēķinu;**
5. Jaunizbūvējamās līnijas paredzēt pieslēgt esošiem apgaismojuma tīkliem. Precīzas pieslēgumu vietas noteikt projektēšanas laikā.
6. Balsta augstums, konsoles konfigurācija, ja tas nepieciešams pamatojoties uz gaismas intensitātes aprēķiniem), ar atbilstoša izmēra betona pamatu, gumijas blīvējumu, zemējuma pieslēgvietu, ar vienu lūku;
7. Projektējamās apgaismojuma kabeļu līnijas visā garumā paredzēt ievietot aizsargcaurulēs PE50 2.kl. (450N) PE75 2.kl.(450N), PE75 3.kl.(750N), PE110 4.kl.(1250N) atbilstoši izmantojamajiem apstākļiem, mehāniskajās aizsargcaurulēs balstos. Kabeļu savienojumus veikt tikai balstos (tiem jābūt brīvi pieejamiem), galu apdarē izmantot kabeļu gala apdares, spaiļes. Kabeļu guldīšanas tranšejās virs

kabeļiem izmantot brīdinājuma lentas. LED gaismekļu aizsardzībai balstos paredzēt 1f B4 tipa automātslēdžus;

8. **Gājēju pārejas (no abām pusēm) paredzēt aprīkot ar kontrastējoša apgaismojuma gaismekļiem DigiStreet BGP761 LED119-4S/757 I DPR1 PSU DGR 48/60S 72W 11900/10680lm 148lm/w, uzstādot uz tipveida cinkotiem balstiem (novietojums saskaņā ar aprēķinu un ražotāja norādījumiem);**
9. Projektējamām līnijām paredzēt AXPB tipa alumīnija kabeļus, nepieciešamo šķērsriezumu noteikt projekta izstrādes laikā. Balstos uz gaismekļiem paredzēt kabeļus CYKY-3x1,5 mm²;
10. Izstrādātajā projektā visiem risinājumiem jābūt atbilstošiem normatīvajiem aktiem, ekonomiski pamatotiem un saskaņotiem ar Pasūtītāju.
11. Pirms darbu uzsākšanas nepieciešams saņemt rakšanas atļauju;
12. Pie apgaismojuma līniju atrakšanas un pirms tranšeju aizbēršanas pieaicināt Ražošanas komerciālā firma “ELEKOMS” SIA pārstāvi;
13. Izstrādāto būvprojektu saskaņot BIS sistēmā ar Ražošanas komerciālo firmu “ELEKOMS” SIA.

valdes priekšsēdētājs

Māris Lamberts