3.KĀRTA | 4.KĀRTA

ESS-CI projekts:

PROJEKTA NOSAUKUMS
Dobeles un apkārtnes slimnīcas interna bloka un rehabilitācijas nodaļas pārbūve

OBJEKTA ADRESE
Ādama iela 2, Dobele, LV-3701

Līguma Nr: 19-01/680

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS
SIA "*SESTAIS STILS*"
Reģistrācijas Nr.4003076375
Būvkomersanta reģist. Nr. 0567R
Rīga, Auglu iela 11a, LV-1002

BŪVPROJEKTA UATS DAĻAS VADĪTĀJS
V. Hlopoks

DATUMS
13.10.2019

61.5W,
esošā ZONA "1ab",
BIS skapis Nr.2

60W,
esošā ZONA "2ab",
BIS skapis Nr.2

APZĪMĒJUMI:

BIS2	*balss izziņošanas sistēmas skapis ar numuru*
	sienas skaļrunis ar EVAC spaili, jauda 1.5, 3 vai 6 W
	skaļrunu kabelis JE-H(St)H-FE180/E30 2x1.0
6.0,3.0,1.5W	*skaļruņa jauda*
	Skaļruņa numurs
8A/1	*izziņošanas sistēmas zonas numurs* *pieslēgums A* *skaļruņa numurs zonā*
18B/2	*izziņošanas sistēmas zonas numurs* *pieslēgums B* *skaļruņa numurs zonā*

STACIONĀRA ĒKAS 3.STĀVS

PROJEKTĒTĀJS:
HEINEX
SIA "HEINEX". REĢ.NR.: 41203027371.
Juridiskā adrese: BRĒMENES IELA 17, PIKALNE, SALASPILS NOV., LV-5015
info@heinex.lv
www.heinex.lv

PASŪTĪTĀJS	SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca"			PASŪT./ARHĪVA NR.	10/10-2022.DAS/Ā-2
BŪVOBJEKTS	Dobeles un apkārtnes slimnīca			STADIJA	IZPILDDOKUMENTĀCIJA
ADRESE	Ādama iela 2, Dobele, Dobeles novads				
SATURS	Centralizētā balss izziņošanas sistēma, BIS			FAILA NR.	22.07.25 BIS5 Dobeles apkartnes slimnica.dwg
RASĒJUMS	Stacionāra ēkas 3.stāvs ar BIS tīkliem			DAĻA	RAS. NR.
AUTORI	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	ESS-CI-3	
PROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS	A.GEŅDIKOVS		08.2023	DATUMS	02.08.2023
				MĒROGS	A1 1:100
IZSTRĀDĀJA	A.GEŅDIKOVS		08.2023	LAPAS NR.	8

Projekta dokumentācija nav izmantojama citu objektu projektēšanai un/vai celtniecībai bez saskaņošanas

@A1