

Apzīmējums plānā	Apraksts un tehniskie dati
	1-vietīga sienas virsapmetuma kontaktligzda 400V, 63A, IP44
	2-gabali sienas virsapmetuma kontaktligzda 400V, 32A, IP44
	4-vietīga sienas virsapmetuma kontaktligzda 230V, 16A, IP44
	grīdas kārba ar 4x230V, 16A un 2x400V, 32A IP66 precizēt
	Spēka sadalne
	Stāvvads
	Kabeļu rene
	1-vietīga sienas zemapmetuma kontaktligzda 230V, 16A, IP44

LAPU SARAKSTS		
Lapas Nr.	Lapas nosaukums	Piezīmes
EL-1	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	B/M
EL-2	PĀRBŪVES PLĀNS AR SPĒKA TĪKLIEM	M 1:100
EL-3	PĀRBŪVES PLĀNS AR APGAISMOJUMA TĪKLIEM	M 1:100
EL-4	PAGRABA PLĀNS AR SPĒKA TĪKLIEM	M 1:100
EL-5	SADALNES LS SHĒMA	B/M

1. Norādījumus skatīties skaidrojošajā aprakstā.

Gaismekļu tabula							
Lampu numerācija	Ražotājs	Lampu tehniskie parametri	ražotāja kods	Armatūra	Lūmens	Apgaismojuma uzturēšanas faktors	Jauda
1 	TRILUX	FidescaSD G4 M84 DL 55-940 ETDD		1x 1 x LED	5500 lm	0.80	37 W



2



3

Piezīmes :

Projekta realizācijai ir iespējams izmantot arī analogus ar raksturlielumiem, kas nav sliktāki par projektā norādītā gaismekļa raksturlielumiem

plānā	Apraksts un tehniskie dati	Piezīmes
	Vienpola zemapmetuma pārslēdzis 230V; 10A; IP44	
	Divpola zemapmetuma slēdzis 220V; 10A; IP44	
	Spēka sadalne	

IZMANTOTO NORMATĪVU SARAKSTS

Apzīmējums	Izmantoto normatīvu saraksts	Piezīmes
	LR MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi".	
LBN 008-14	"Inženiertīklu izvietojums".	
LBN 202-18	"Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana".	
LBN 201-15	"Būvju ugunsdrošība".	
LBN 200-21	"Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs".	
LBN 261-15	"Ēku iekšējā elektroinstalācija".	
	LR likums "Aizsargjoslu likums".	
	LR likums "Būvniecības likums".	
	LR MK noteikumi Nr.573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi".	
	LR MK noteikumi Nr.982 "Energētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika".	
	LR MK noteikumi Nr.50 " Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noreikumi".	
	LR MK noteikumi Nr.238 " Ugunsdrošības noteikumi".	
LEK	Latvijas energostandarts	
LVS	Latvijas valsts standarts	
	AS "Sadales Tīkls" , DR, CR, RPR norādījumi".	
	VAS "Latvenergo", "Metodoskie norādījumi daudzstāvu dzīvojāmo ēku elektroapgādei un elektroenerģijas komercuzskaites ierīkošanai.	

BŪV DIZAINS

ARHITEKTŪRA
SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2-9b, Rīga
Tālrunis: +371 67315066; info@buvdizains.lv, Būvkomersanta reģ. nr. 0601-RA



SIA "SCALAS"

Reģ.Nr. LV40103862576
Būvkomersanta Reģ.Nr. 12109
Kalētu iela 4-16, Rīga, LV-1004
scalas@inbox.lv +371 29893753

STADIJA:

PASKAIDROJUMA RAKSTS

OBJEKTS:

**P. VALDENA IELAS 3 TELPU PĀRPLĀNOŠANA
ĶĪMIJAS TEHNOLOĢIJAS PAMATPROCESU UN
APARĀTU LABORATORIJAS VAJADŽIBĀM**

ADRESE:

Paula Valdena iela 3, Rīga, LV-1048

KADASTRA NR:

0100 062 2003 005

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:

Rīgas Tehniskā universitāte

MARKA:

EL

BŪVPROJ. VAD:

02.03.2026.

Andis Kalniņš

BŪVPROJ. DAĻAS VAD:

02.03.2026.

Raimonds Vanags

ĪSTĀDĀJĀK.

02.03.2026.

Raimonds Vanags

RASĒJUMS:

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

DATUMS:

02.03.2026.

ARH. NR./PASŪT.NR.

BD398-2026

LAPA:

EL-1

MĒROGS

b/m

LAPAS NR.