

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

1. Gāzu apgādes projekts izstrādāts saskaņā ar arhitektūras daļas rasējumiem.
2. Horizontālās piesaistes pirms izbūves saskaņot ar pasūtītāju un projektētājiem.
3. Cauruļvadu un veidgabalu un elementu tīrības klasei un marķējumam jāatbilst spēkā esošajiem normatīviem. Vara cauruļvadu savienojumus izpildīt lodējot ar cietlodi.
4. Cauruļvadus, šķērsojot celtniecības konstrukcijas, aizpildīt ar nedegošu materiālu, kas pieļauj cauruļvadu pārvietošanos.
5. Cauruļvadus pēc izbūves pārbaudīt uz izturību un noplūdēm ar kalibrētiem manometriem.

IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS

Nr.	Nosaukums
1	MKnot. Nr. 518 "Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība"
2	MKnot. Nr. 359 "Darba aizsardzības prasības darba vietās"
3	MKnot. Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi"
4	LVSEN 1057:2000 A "Varš un vara sakausējumi"
5	ISO 8573-1:2010 "Saspiestais gaiss"

CAURUĻVADU RAKSTUROJUMS

Apz.	Transportējamā produkta nosaukums	V. grupa	Mat.	Cauruļvada darba apstākļi		Pārbaudes spiediens, MPa (bar)	Pārbaude	Papildus norādījumi
				temperatūra, °C	spiediens, MPa (bar)			
SG	Saspiestais gaiss	II	varš	... +20	1,0 (10)	1,5 (15)	Preimātiskā pārbaude uz izturību, hermētiskumu	Sistēmu izpūst ar slāpekli
CO2	Ogļskābā gāze	II	varš	... +20	0,5 (5)	0,8 (8)		

RASĒJUMU SARAKSTS

Nr.	Nosaukums
TN-00	Vispārīgie norādījumi
TN-01	Laboratorijas tehnoloģisko pieslēgumu plāns
TN-02	Materiālu specifikācija

BŪVDIZAINS

ARHITEKTŪRA

SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2-9b, Rīga

Tālrunis: +371 67315066; info@buvdizains.lv, Būvkomersanta reģ. nr. 0601-RA

AMS ELPA

SIA "NMS ELPA"

BŪVPROJEKTA DAĻAS PROJEKTĒTĀJS:

Reģ Nr. 40003348336,
Malienas iela 31 – 22, Rīga, LV – 1079,
Tālrunis: +371 67245652,
info@nmselpa.lv

STADIJA:

PASKAIDROJUMA RAKSTS

OBJEKTS:

P. VALDENA IELAS 3 TELPU PĀRPLĀNOŠANA
ĶĪMIJAS TEHNOĻIJAS PAMATPROCESU UN
APARĀTU LABORATORIJAS VAJADZĪBĀM

ADRESE:

Paula Valdēna iela 3, Rīga, LV-1048

KADASTRA NR:

0100 062 2003 005

BŪVNICĪBAS IEROSINĀTĀJS:

Rīgas Tehniskā universitāte

MARKA:

TN

BŪVPROJ. VAD.:
27.04.2026

Andis Kalniņš

BŪVPROJ. DAĻAS VAD.:
27.04.2026

Ilmārs Čurkste

IZSTRĀDĀJA:
27.04.2026

Viktorija Špilova

RASĒJUMS:

Vispārīgie norādījumi

DATUMS:

27.04.2026

ARH. NR./PASŪT.NR.

BD398-2026

LAPA:

TN-00

MĒROGS

b/m

LAPAS NR.