



RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ĀRTELPAS UN MOBILITĀTES DEPARTAMENTS

Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis 67012701, e-pasts amd@riga.lv

Rīgā

	20.06.2025.	N	AMD-25-1124-
		r.	ap
U	09.06.2025	N	BIS-BV-6.18-
Z		r.	2025-28859

Aigaram Kozlovskim
aigars@vpstudija.lv

Tehniskie noteikumi objektam:
Tramvaju galapunkta ēka, Tapešu
iela 50A, Rīga

Departamenta reģistrācijas Nr.	2025. gada 9. jūnijā Nr. AMD-25-980-pi;
BIS Reģistrācijas Nr.	BIS-BV-6.18-2025-28859

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments (turpmāk – Departaments) savas kompetences ietvaros nosaka šādas prasības Objekta projektēšanai:

1. Ievērot sekojošas LVS standartu grupas: 190; 77; 85; 93; 94; 99; 124; 370; 1433; 1794; 12352; 12368; 12767; 12899; 12966; 13563; 14388; 50556; 60598; LVS EN 40; 13201; 60598; LVS CEN/TR 1317; 16949; LVS CLC/TS 50509; LVS CEN/TS 15209.
2. Projekta izstrādē ievērot VSIA "Latvijas Valsts ceļi" 2024. gada 19. decembra specifikācijas "Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/3", Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta ceļu specifikācijas, Rīgas domes 2021. gada 15. decembra saistošos noteikumus Nr. 103 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi" (RTIAN).
3. Būvprojekta ietvaros izstrādāt:
 - plānus ar atjaunojamām ceļu segu konstrukcijām un uzrādītām atjaunojamā ceļa seguma platībām;
 - satiksmes organizācijas daļu būvdarbu laikam, ja būvdarbi tiek veikti brauktuves zonā.

4. Skartās ceļu segas atjaunot atbilstoši noteikumiem Nr. RD-23-217-sn.
5. Gājēju ceļus vaidot atbilstoši esošajiem parametriem.
6. Paredzēt esošās un projektējamās infrastruktūras sasaisti.
7. Būvprojekta galvenos tehniskos risinājums projekta izstrādes gaitā saskaņot ar Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme".

Lietus ūdens novade un kanalizācijas tīkli:

8. Lietus un drenāžas ūdeņus iespējams novadīt pilsētas lietus ūdens kanalizācijas kolektorā d=700mm Tapešu ielā izmantojot esošu skataku. Kopējais no zemes gabala kad. Nr. 01000650017 maksimāli pieļaujamais lietus un drenāžas ūdeņu novadīšanas daudzums 5 l/s. Nepieļaut virszemes ūdeņu no objekta nokļūšanu uz ielas, tie jāpārtver un jānovada teritorijā ārpus ielas sarkanajām līnijām. Projektā uzrādīt vertikālo plānojumu ar lietus ūdens novades risinājumiem

Apgaismojuma tīkli:

9. Pie Objekta saglabāt esošo Departamenta ielu apgaismes tīklu.
10. Zemes vienībā ar kadastra apz.01000650017 esošo Departamenta betona apgaismes balstu ar gaismekļiem un gaisvada līniju demontēt.
11. Norādītie darbi, kas saistīti ar Departamenta apgaismes tīklu demontāžu, būvprojekta ierosinātajam jāveic par saviem līdzekļiem.
12. Ar šiem tehniskiem noteikumiem tiek atsaukti 2025. gada 20. februārī izdotie tehniskie noteikumi Nr. AMD-25-875-nd.
13. Tehniskie noteikumi derīgi 2 (divus) gadus.

Šo lēmumu atbilstoši Rīgas domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr.RD-23-235-sn "Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums" 58.punktam var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas
un mobilitātes departamenta Satiksmes
infrastruktūras pārvaldes priekšnieka
vietniece projektēšanas jautājumos

E.Dubiņina

Plēpe 67012767