

Rīgā

Dokumenta datums ir
elektroniskās parakstīšanas datums.

Nr.
skatīt pievienotajā datnē.

Uz 13.02.2025 iesniegumu

SIA "Vides projektu studija"
ivo@vpstudija.lv

Par ugunsdzēsības hidrantu tehnisko
stāvokli un izvietojumu

SIA "Rīgas ūdens" informē, ka, saskaņā ar veikto ugunsdzēsības hidrantu pārbaudi, objekta Tapešu iela 50A, Rīga (kad.apz. 01000650017), tuvākie ugunsdzēsības hidranti ir:

Hidranta Nr.	Adrese	Ūdensvada veids	Spiediens ūdensvadā	Caurplūde	Mērījumi veikti
UH-6103 VZT, D= Ø300	Nīcas iela 10	Cilpveida	~ 3,50 bar.	~ 36,7 l/s	24.02.2025
UH-4575 VZT, D= Ø250	Tapešu iela 52	Cilpveida	~ 3,50 bar.	~ 32,2 l/s	24.02.2025
UH-4630 EX, D= Ø250	Tapešu iela 46A	Cilpveida	~ 3,50 bar.	~ 31,4 l/s	24.02.2025

Minētie ugunsdzēsības hidranti ir tehniskā darba kārtībā un derīgi ugunsdzēsšanai.

Pielikumā: Pārbaudīto ugunsdzēsības hidrantu izvietojuma shēma uz 1lp.

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienesta vadītājs

Mārtiņš Zālītis

Višņakova
26118060

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU