





Telpu eksplikācija:

Telpas Nr.	Telpas nosaukums	Platība (m²)	Telpas augst. (m)
Tramvaju galapunkta ēka (pēc CC klasifikatora - 1241):			
01	Gaitenis	5,9	2,7
02	Tualetes priekštelpa	1,9	2,7
03	Tualetes telpa	1,8	2,7
04	Tehniskā telpa	3,8	2,7
05	Tehniskā telpa	1,9	2,7
06	Alkohola testa telpa	1,8	2,7
07	Atpūtas telpa	10,9	2,7
	Kopā:	28,0	
08	Lievenis	8,6	
	Kopā 1.Stāvā:	36,6	

Apzīmējumi

DN25/13
0,3 l/s

A1- Apkures sistēma ; ūdens 32/30C° (turpgaita/atpakaļgaita)
siltumapgades cauruļvads DN25 ar siltuma izolāciju 13 mm,
0,3 l/s - ūdens plūsma



- Siltas grīdas zona

Q=640W

- siltuma jauda, W

ms=150mm

- attālums starp cilpam

l=44m

- cilpas garums siltajās grīdās



- telpas termostats grīdām

Izstrādātājs:



SIA "Vides projektu studija"

Reģ. Nr. LV40003595690

Būvkomersanta Reģ. Nr. 1545-RA

Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe,

Mārupes nov., LV-2167

t: 26821100, videsprojektustudija@inbox.lv

Būvniecības ierosinātājs:

RP SIA "Rīgas satiksme"

Reģ. Nr. 40003619950

Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067

Amats:	Vārds, Uzvārds:	Paraksts:	Datums:	Objekta nosaukums un adrese:	Pasūtījuma, arhīva numurs:	LIG / 2024 / 298
BP vadītāja	Andrejs Garders		26.03.2025.	Tramvaju galapunkta ēka Tapešu ielā 50A, Rīgā	Stadija:	Paskaidrojuma raksts
				Rasējuma nosaukums vai saturs:	Marka un kārtas numurs:	AVK-02
				Plāns. Siltas grīdas.	Mērogs:	b / M
					Revīzija:	1