




Telpu eksplikācija:

Telpas Nr.	Telpas nosaukums	Platība (m²)	Telpas augst. (m)
Tramvaju galapunkta ēka (pēc CC klasifikatora - 1241):			
01	Gaitenis	5,9	2,7
02	Tualetes priekštelpa	1,9	2,7
03	Tualetes telpa	1,8	2,7
04	Tehniskā telpa	3,8	2,7
05	Tehniskā telpa	1,9	2,7
06	Alkohola testa telpa	1,8	2,7
07	Atpūtas telpa	10,9	2,7
	Kopā:	28,0	
08	Lievenis	8,6	
	Kopā 1.Stāvā:	36,6	

PIEZĪMES:

- Kabeļu trases plānā parādītas nosacīti, precizēt montāžas laikā.
- Jāparedz urbumu vietas un rievas sienās pēc kabeļu montāžas aizbīvēt.

Nosacītie apzīmējumi

	Kombinētais kustības un stikla plīšanas detektors PIR+GBD
	Durvju magnētiskais kontakts
	Trauksmes sirēna, iekštelpu, H=2.5m
	Trauksmes sirēna, ārtelpu, H=3.5m
	Vadības klaviatūra
	Nolasītājs ar RFID, H=1.5m, IP65
	Durvju elektromagnēts ar stāvokļa kontroli
	Durvju atbloķēšanas poga, H=0.9m
	Vadības panelis
	Dūmu/siltuma detektors griestos
	Kabeļu trase CQR 6x0.22 (nosacīta trase)
	Kabeļu trase UTP cat.6 2x4x0.5 (nosacīta trase)

Apzīmējumu atšifrējums:

paneļu tips
 paneļu kārtas numurs
 iekārtu tips
 iekārtas zonas numurs panelī
 iekārtas kārtas numurs zonā
 iekārtas montāžas augstums

Paneļu tipi: C - centrālpanelis

Iekārtu tipi: PG - kustības un stikla plīšanas detektors

M - magnētiskais kontakts

K - vadības klaviatūra

Sir - trauksmes sirēna

P - atbloķēšanas poga

E - elektromagnēts

N - nolasītājs

DS - kombinētais dūmu/siltuma detektors

Izstrādātājs:



SIA "Vides projektu studija"

Reģ. Nr. LV40003595690

Būvkomersanta Reģ. Nr. 1545-RA

Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe,

Mārupes nov., LV-2167

t: 26821100, videsprojektustudija@inbox.lv

Būvniecības ierosinātājs:

RP SIA "Rīgas satiksme"

Reģ. Nr. 40003619950

Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067

Amats:	Vārds, Uzvārds:	Paraksts:	Datums:	Objekta nosaukums un adrese:	Pasūtījuma, arhīva numurs:	LIG/2024/298
				Tramvaju galapunkta ēka	Stadija:	Paskaidrojuma raksts
				Tapešu ielā 50A, Rīgā	Marka un kārtas numurs:	ESS-3
BPDV	Oļegs Frolovs		26.02.2025.	Rasējuma nosaukums vai saturs:	Mērogs:	1:100
Izstrādāja	Oļegs Frolovs		26.02.2025.	1. stāva plāns. Apsardzes signalizācija un piekļuves kontrole	Revīzija:	0