




PIEZĪMES:

1. Izmantot "A" tipa diferenciālo aizsardzību, ja nav norādīts citādi.
2. Izmantot automātslēdžus ar $I_k=6\text{kA}$.
3. Sadalnē atstāt 30% rezervi - brīvas vietas un pieslēguma rezervei.

Izstrādātājs:



SIA "Vides projektu studija"

Reģ. Nr. LV40003595690

Būvkomersanta Reģ. Nr. 1545-RA

Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe,

Mārupes nov., LV-2167

t: 26821100, videsprojektustudija@inbox.lv

Būvniecības ierosinātājs:

RP SIA "Rīgas satiksme"

Reģ. Nr. 40003619950

Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067

Amats:	Vārds, Uzvārds:	Paraksts:	Datums:	Objekta nosaukums un adrese:	Pasūtījuma, arhīva numurs:	LIG/2024/298
				Tramvaju galapunkta ēka Tapešu ielā 50A, Rīgā	Stadija:	Paskaidrojuma raksts
BPDV	Oļegs Frolovs		26.02.2025.	Rasējuma nosaukums vai saturs: Sadalnes SS-1 aprēķinu shēma	Marka un kārtas numurs:	EL-2
Izstrādāja	Oļegs Frolovs		26.02.2025.		Mērogs:	b/m
					Revīzija:	0