




Telpu eksplikācija:

Telpas Nr.	Telpas nosaukums	Platība (m²)	Telpas augst. (m)
Tramvaju galapunkta ēka (pēc CC klasifikatora - 1241):			
01	Gaitenis	5,9	2,7
02	Tualetes priekštelpa	1,9	2,7
03	Tualetes telpa	1,8	2,7
04	Tehniskā telpa	3,8	2,7
05	Tehniskā telpa	1,9	2,7
06	Alkohola testa telpa	1,8	2,7
07	Atpūtas telpa	10,9	2,7
	Kopā:	28,0	
08	Lievenis	8,6	
	Kopā 1.Stāvā:	36,6	

Nosacītie apzīmējumi

	Kabeļu trase (nosacīta trase)
	Gaismekļu pieslēguma trase (nosacīta trase)
	Elektriskā sadalne
	Slēdzis 10A, 230V, IP44, z/a
	Izvads, L=3.0m
	Griestu kustības sensors 10A, 230V, IP44, v/a
	Griestu gaismeklis ar LED spuldzēm uz 26W, 3465lm, IP44, HF, 3000K, Glamox i60-1200 LED 3600 HF 830 OP
	Griestu gaismeklis ar LED spuldzēm uz 26W, 3465lm, IP44, HF, 3000K, avārijas, ar akumulatoru uz 1stundu, Glamox i60-1200 LED 3600 HF E1/ST 830 OP
	Griestu gaismeklis ar LED spuldzēm uz 23W, 2793lm, IP44, HF, 3000K, Glamox i60-600 LED 2900 HF 830 OP
	Fasādes gaismeklis ar LED spuldzēm uz 7W, 1038lm, IP65, IK10, HF, Glamox O21-W BL 1100 HF 830 WBA

PIEZĪMES:

- Kabeļu trases plānā parādītas nosacīti, precizēt montāžas laikā.
- Apgaismojuma tīklus izpildīt ar CPR D tipa kabeļiem.
- Jāparedz urbumu vietu un sienu rievas aizblīvēšanu pēc kabeļu montāžas.
- Slēdžu augstums H=0.9m, ja nav norādīts citādk.

Izstrādātājs:



SIA "Vides projektu studija"

Reģ. Nr. LV40003595690
Būvkomersanta Reģ. Nr. 1545-RA
Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe,
Mārupes nov., LV-2167
t: 26821100, videsprojektustudija@inbox.lv

Būvniecības ierosinātājs:

RP SIA "Rīgas satiksme"

Reģ. Nr. 40003619950
Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067

Amats:	Vārds, Uzvārds:	Paraksts:	Datums:	Objekta nosaukums un adrese:	Pasūtījuma, arhīva numurs:	LIG/2024/298
				Tramvaju galapunkta ēka	Stadija:	Paskaidrojuma raksts
				Tapešu ielā 50A, Rīgā	Marka un kārtas numurs:	EL-3
BPDV	Oļegs Frolovs		26.02.2025.	Rasējuma nosaukums vai saturs:	Mērogs:	1:100
Izstrādāja	Oļegs Frolovs		26.02.2025.	1. stāva plāns. Apgaismojuma tīkli	Revīzija:	0