

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Rīgā

16.10.2025. Nr.10586/37.1-9-2

Pieteikums Nr.6131-2025

RĪGAS VALSTSPILSĒTAS
PAŠVALDĪBA

Gāzes iekārtas nomaiņas būvniecības
dokumentācijas izstrādei
Dagmāras ielā 3, Rīgā

Akciju sabiedrība "Gaso" (turpmāk - GASO) informē, ka gāzes iekārtas (*apkures katla "ROCA CPA 160/2" ar jaudu 202 kW*) demontāža un jaunas gāzes iekārtas (*apkures katla ar jaudu 199 kW*) uzstādīšana tehniski iespējama, ievērojot šādus noteikumus:

Gāzapgādes būvniecības dokumentācijas izstrādi un būvniecības darbus atļauts veikt tikai attiecīgajā jomā sertificētam speciālistam.

Tehniskās prasības:

1. Pievienošanās vieta – esošie objektā iekšējie gāzesvadi aiz esošā gāzes komercuzskaites mezgla.
2. Uzskaitē – paredzēt esošā gāzes komercuzskaites mezgla pārrēķinu, nepieciešamības gadījumā veikt komercuzskaites mēraparāta nomaiņu. Norādīt gāzes stundas (min un max) un gada patēriņu. Ja nepieciešams paredzēt gāzes komercuzskaites mēraparāta nomaiņu, uzstādīt gāzes komercuzskaites mēraparātu ar attālinātu patēriņa informācijas nolasīšanas iespēju. Prasības gāzes uzskaites mezgla infrastruktūras izveidei un korektora izvēlei, lai nodrošinātu attālinātu patēriņa informācijas nolasīšanu, atrodamas GASO mājaslapā www.gaso.lv.
3. Pār būve – ieprojektēt jaunus gāzesvadu posmus, saglabāt esošo gāzapgādes sistēmu. Diametru pieņemt pēc aprēķina.
4. Iekārtas – uzrādīt gāzi patērējošo iekārtu un gāzes komercuzskaites mezgla izvietojumu.
5. Demontāža – atvienot un demontēt neizmantojamās iekšējo gāzesvadu posmus un iekārtu.

Gāzapgādes sistēmas parametri:

1. Siltumspēja – 33.076 MJ/m^3 (7900 kcal/m^3)
2. Blīvums - $0,73 \text{ kg/m}^3$
3. Gāzes spiediens pievienošanās vietā – $P \approx 2000 \text{ Pa}$ (20 mbar)

Prasības gāzapgādes būvniecības dokumentācijas saskaņošanai un iesniegšanai GASO:

1. Gāzes komercuzskaites mezglu saskaņot – Metroloģijas departamenta Uzskaites kontroles daļā.
2. Būvniecības dokumentāciju iesniegt saskaņošanai digitāli – būvniecības informācijas sistēmā BIS vai vietnē pieteikums.gaso.lv, sadaļā "Gāzapgādes būvniecības dokumentācijas saskaņošana".

Tehnisko noteikumu derīguma termiņš – 3 gadi.

Piezīmes:

1. Būvniecības dokumentācijas izstrāde un saskaņošana jāveic, ievērojot Būvniecības likuma, Enerģētikas likuma, Aizsargjoslu likuma, Latvijas būvnormatīvu (LBN), Latvijas standartu (LVS), Dabaszāzes sistēmas pieslēguma noteikumu, Dabaszāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumu un citu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasības.
2. Gāzes padeve iespējama tikai pēc šo noteikumu izpildes un gāzapgādes sistēmu nodošanas ekspluatācijā.
3. Informējam, ka atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2017.gada 3.aprīļa noteikumiem Nr.78 "Dabaszāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi", ir noteikts:
p.23. „Ja atbilstoši tehnoloģiskajam procesam gazificētajā objektā izvietotajām iekārtām ir nepieciešama nepārtraukta kurināmā piegāde, lietotājs dabaszāzes apgādes pārtraukuma laikā izmanto citu kurināmo”.
4. Līdz dabaszāzes padevei jaunbūvējamajā gāzapgādes sistēmā Jums jāveic:
 - 1) dabaszāzes pieslēguma līguma noslēgšana;
 - 2) kopējo pieslēguma izmaksu apmaksa saskaņā ar noslēgto dabaszāzes pieslēguma līgumu;
 - 3) dabaszāzes tirdzniecības līguma noslēgšana.
5. Ar dabaszāzes pieslēguma ierīkošanas procesu un sadales pakalpojuma tarifu iespējams iepazīties GASO mājaslapā www.gaso.lv.

Komercpilnvarnieks

Pieslēgumu pārvaldības departamenta vadītājs

T.Strazdiņš

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Fišermane 67041781
info@gaso.lv