



Latvijas skursteņslaucītāju amats brālība
**Apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabiskās ventilācijas kanālu
tehniskā stāvokļa pārbaudes akts Nr. 25276**

Rīga
(akta sastādīšanas vieta)

2025.gada 29.augusts
(akta sastādīšanas datums)

Objekta nosaukums un adrese	Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Madariņa"
	Dagmāras iela 3, Rīga

Atbildīgā persona	SIA "Rīgas nami", Reģ. Nr. 40003109638, Rātslaukums 5, Rīga, LV – 1050
	(norāda juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu un informāciju, ar kuru var identificēt personu)

Pakalpojuma veicējs	LAK Skursteņslaucītāju amats meistars Māris Bambis diploms Nr. 4514 prakses sertifikāts 15-1/7-5/1 GASO kvalifikācijas apliecība A-2024-1279
	(norāda juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu un informāciju, ar kuru var identificēt personu)


Šis akts sastādīts par to, ka pakalpojuma veicējs veica tehniskā stāvokļa pārbaudi, kuras rezultātā konstatēts:

Nr. p. k.	Pārbaudītās apkures ierīces, iekārtas, dūmvada vai dabiskās ventilācijas kanāla nosaukums, tā atrašanās vieta un numurs saskaņā ar aktā norādīto grafisko attēlojumu	Atbilstība normatīvo aktu prasībām (vajadzīgo atzīmēt ar X)				Ekspluatācija (vajadzīgo atzīmēt ar X)			
		X	atbilst	—	neatbilst	X	atļauta	—	nav atļauta
1.	Gāzes dūmkanāls Nr.1	X	atbilst	—	neatbilst	X	atļauta	—	nav atļauta
2.	Ventilācijas kanāls Nr.2	X	atbilst	—	neatbilst	X	atļauta	—	nav atļauta
3.	—		atbilst		neatbilst		atļauta		nav atļauta
4.	—		atbilst		neatbilst		atļauta		nav atļauta

Dūmvadu kanāli	Nr. <u>1</u>	<u>—</u>	X	<u>—</u>	vai	☒	200	mm
	Nr. <u>—</u>	<u>—</u>	X	<u>—</u>	vai	☒	<u>—</u>	mm
	Nr. <u>—</u>	<u>—</u>	X	<u>—</u>	vai	☒	<u>—</u>	mm
Ventilācijas kanāli	Nr. <u>2</u>	<u>130</u>	X	<u>270</u>	vai	☒	<u>—</u>	mm
	Nr. <u>—</u>	<u>—</u>	X	<u>—</u>	vai	☒	<u>—</u>	mm

Piezīmes. Dūmvads izbūvēts no apdedzinātiem māla pilnķermeņa ķieģeļiem, oderēts ar nerūsējošā tērauda čaulu. Dūmrovis izbūvēts no metāla dūmgāzu caurulēm. Derīgi „B” tipa gāzes apkures katla ekspluatācijai.

Grafiskais attēlojums



Pakalpojuma veicējs:

*Māris Bambis

t. 29242316

(vārds, uzvārds, paraksts)

Akta eksemplāru saņēma:

*Jānis Geiba

(atbildīgās personas vārds, uzvārds, paraksts)

* Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.



LATVIJAS AMATNIECĪBAS KAMERA

Latvijas Skurstepsļaucītāju amata brālība

AMATA MEISTARA PRAKSES

SERTIFIKĀTS

LAK kods, Nr.

Meistara diploms Nr. 4514

Izdots, pamatojoties uz LR likuma "Par amatniecību" 02.02.1993. 6. panta 2. punktu, par to, ka

15-1/7-5/1

Māris Bambis

(vārds, uzvārds)

personas kods:

ir kompetents veikt šādus darbus:

090571-13120

1. *Dūmvadu un ventilācijas kanālu tīrīšana.*
2. *Apkures ierīču (krāsns, pēkavāds, sildmāris, centrālās apkures katls, tvaupības krāns, kamīns) tīrīšana.*
3. *Dūmvadu remonts, odesēšana, sanāšana.*
4. *Metālu un keramikas moduļdūmvadu izšūve.*
5. *Jaunizbūvētu dūmvadu pieņemšana ekspluatācijā.*
6. *Mehāniskās ventilācijas sistēmu tīrīšana.*
7. *Dūmvadu un ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa novērtēšana, sastādīt aktu.*
8. *Skurstepsļaucītāja amata mācekļu un zeļu apmācība.*

Sertifikāts piešķirts, pamatojoties uz *Latvijas Skurstepsļaucītāju amata brālības sertifikācijas komisijas lēmumu*

Sertifikāts derīgs līdz

01.02.2027.

Sertifikāts ir spēkā no 27.06.2009.

LAK Kvalifikācijas un sertifikācijas daļas vadītāja D.Karaša



APLICACIJA

Aplicācijas Nr. A-2024-1278

**Māris
Bambis**

Pers. kods 090571-13120

APLICĪBA

Garantēju atbilstošu atbildību (atbilstoši) un
vērtēšanos par šīs aplikācijas un
eksperimenta rezultātiem.

Aplicacija Nr. A-2024-1279

Izsniegta: 05.08.2024 Derīga līdz: 05.08.2026

Mācību centra vadītāja
Sofija Wivere



Akciju izstrādājuma "Groz" Vēstule Nr.25, LP 1009
Mācītāja rēķ. Nr. 4300719992

Pievienots tehniskā stāvokļa aktam **Nr.25276**

Objekts: Dagmāras iela 3, Rīga