

Iekšējo gāzes vadu specifikācija un darbu apjoms

N. p.k.	Apzīmējumi	Nosaukums	Mērvien.	Skaits	Piezīmes
1.		Tērauda caurule DN 50	t.m.	3.0	
2.		Tērauda caurule DN 32	t.m.	1.0	
3.		Tērauda caurule DN 25	t.m.	1.0	
4.		Noslēgkrāns DN 32	gab.	2	
5.		Pāreja DN50/DN32	gab.	2	
6.		Pāreja DN32/DN25	gab.	2	
7.	BOSCH Condens 7000WP	Gāzes apkures katls	gab.	2	N=99,5 kW vai analogs
8.		Gāzesvadiem pretkorozijas aizsardzības krāsošana	m ²	3.5	
9.		Gāzes vada stiprinājumi: skavas ar gumiju	gab.	3	
10.		Demontēt esošo tērauda caurule	t.m.	1.0	
11.	ROCA CPA 160/2"	Demontēt esošo gāzes apkures katlu ar degli Weishaupt WG20N/1-C	gab.	1	N=202,8 kW
12.		Tvana gāzes detektors (CO detektors)	gab.	1	

				Ierosinātājs:		RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90011524360		Nr.13-25GA	
				Gāzes iekārtas nomaiņa					
				Dagmāras ielā 3, Rīgā					
BPDV	Tīna Samharadze		02.12.2025.	Iekšējie gāzes vadi			Stadija	Lapa	Lapas
Izstrādātājs	Tīna Samharadze		02.12.2025.				BP	GA-4	
Pārbaudīja	Georgijs Guruli		02.12.2025.						
				Iekšējo gāzes vadu materiālu specifikācija			SIA "BREINS" Reģ. Nr. 0677-RA Rankas iela 2b, Rīga, LV-1005 t.67871879, 29216360		