

IZRAKSTS NO
Akciju sabiedrības "Gaso"
Gazifikācijas jautājumu komisijas
protokola Nr.20(2025)

Sanāksmes sākuma laiks:
2025.gada 11.12. plkst.08.30

Tiešsaistes vidē (MS Teams)

Sanāksmē piedalās: akciju sabiedrības „Gaso” 2025.gada 09.janvāra Valdes sēdē (protokols Nr.01 (2025)) apstiprinātos grozījumos ”akciju sabiedrības ”Gaso” Gazifikācijas jautājumu komisijas nolikumā” noteiktā Gazifikācijas jautājumu komisija (turpmāk – Komisija) šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: T.Strazdiņš, Pieslēgumu pārvaldības departamenta vadītājs;

Komisijas locekļi:

A.Virsis, Tehnisko risinājumu daļas vadītājs;

J.Siliņa, Reģionu pārvaldības daļas vadītāja;

A.Grīnšteins, Rīgas iecirkņa vadītāja vietnieks;

R.Kalvāne, Tehnisko risinājumu daļas vadošā inženiere;

[..]

Nolēma:

5. Par esošu katlu telpu Dagmāras ielā 3, Rīgā;

Esošā katlu telpā paredzēta gāzes apkures iekārtu nomaiņa bez jaudas palielinājuma (iekārtu maiņa no 200kW uz 2x100kW), bet esošo loga laukumu palielināt tehniski nav iespējams. Akceptēt katlu telpas loga laukuma saglabāšanu 2,71m² platībā (pēc normatīva nepieciešams – 7,6m²), papildus drošībai uzstādot CO detektoru un elektromagnētisko vārstu ar detektoru.

[..]

/paraksts/

T. Strazdiņš

/paraksts/

A.Virsis

/paraksts/

J.Siliņa

/paraksts/

A.Grīnšteins

/paraksts/

R.Kalvāne