


PAMATKOMPLEKTA DARBA RASĒJUMU SARAKSTS		
Lapa	Nosaukums	Piezīmes
UATS-1	Vispārīgie rādītāji.	
UATS-2	UATS sistēmas struktūrshēma.	
UATS-3	Telpu grupas plāna fragments ar UATS tīkliem.	

PIEVIENTOJAMIE DOKUMENTI.		
Lapa	Nosaukums	Piezīmes
UATS-SA	Skaidrojošs apraksts	
UATS-IS1	Iekārtu un materiālu specifikācija.	

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI	
	Adrešu ugunsgrēka dūmu detektors
	Dūmu detektors virs piekartiem griestiem ar indikatoru
	Adrešu detektors ar cilpas īsslēguma izolatoru
	Adrešu vadības / kontroles modulis
	Skaļrunis v/a (1B 1.5/3 W)
	Ugunsdrošs kabelis, E30, ekranēts, 2x1mm (nosacīta trase)
	Skaļruņa kabelis, E30, 1x2x0.8mm (nosacīta trase)
MARKĒJUMA ATŠIFRĒJUMS	
	AD1.001 Detektora kārtas numurs cilpā Cilpas numurs Detektora apzīmējums:
	ADS Adrešu iekārta (bez "A" - analoga) Iekārtu tips: D-dūmu detektors S-siltuma detektors R-trauksmes poga Sir-trauksmes sirēna VM-vadības modulis
	SK01/3W Skaļruņa jauda, (W) Kārtas numurs Skaļrunis

IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS

Iekšējo vājstrāvas tīklu tehniskais projekts izstrādāts, lietojot sekojošus normatīvus un standartus:
LR Būvniecības likums;

LBN 261-15	"Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve".
LBN 201-15	"Būvju ugunsdrošība "
LBN 202-18	"Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"
LBN 262-15	"Elektronisko sakaru tīkli"
MK noteikumi Nr.501	"Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība"
MK noteikumi Nr.238	(2016.gada 19.aprīlī) Ugunsdrošības noteikumi
LVS CEN/TS 54-14:2019	"Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, uztādīšanai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un tehniskajai apkopei".

SKAIDROJOŠS APRAKSTS:

Vispārīgie norādījumi:

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu būvprojekta daļa ir izstrādāta objektam "Simulācijas istabas ar klīniskajiem uzdevumiem izveidei Daugavpils reģionālajā slimnīca Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī".

Tehniskie risinājumi pieņemti saskaņā ar pasūtītāja norādījumiem, iekārtu piegādātājfirmu norādījumiem, LVS EN un citiem normatīvajiem materiāliem.

Sīkāku skaidrojošu aprakstu sk. projekta daļas teksta lapās.

<div></div> <div>LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503078964 Būvkomersanta reģ.Nr. 13877 Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401 tālr.27707398, e-mail: sia.fortum@gmail.com</div>				BŪVNICĪBAS IEROSINĀTĀJS / PASŪTĪTĀJS: SIA "DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA" Reģ. Nr. 41503029600				PROJEKTA NR. 26DRS	
				BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS un ADRESE: SIMULĀCIJU ISTABAS AR KLĪNISKAJIEM UZDEVUMIEM IZVEIDEI DAUGAVPILS REĢIONĀLAJĀ SLIMNĪCĀ VASARNĪCU IELĀ 20, DAUGAVPILS, LV-5417					
				RASĒJUMS: VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI					
Amata nosaukums	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Stadija	Projekta sadaļa	Rasējuma Nr.	Lapas	Mērogs	Arhīva reģistrācijas Nr.
BPV:				BP	UATS	UATS-2	2	B/M	
BPDV:	I.Semjonovs		01.07.2026.						
Izstrādāja:	G.Rjabovs		01.07.2026.						