



SIA JŪRMALAS SILTUMS

Slokas ielā 47A, Jūrmalā, LV-2015, Vien.reģ.Nr.42803008058, PVN reģ.Nr.LV42803008058
Tālrunis 67 760 800, fakss 67 147 138, e-pasts: info@jurmallasiltums.lv, mājas lapa: www.jurmallasiltums.lv

Jūrmalā, 2019.gada 22.februārī

№ 01-3.1/22

Jūrmalas pilsētas dome,
Jomas iela 1/5,
Jūrmala, LV-2015

Tehniskie noteikumi Nr. 19/2

Projektu izstrādei objektā “Kļavu iela no Dubultu prospekta līdz Strēlnieku prospektam pilnā platumā un Strēlnieku pr. no Kļavu ielas līdz Ogres ielai, Jūrmalā pārbūve (jauns veloceļņš)”

1. Zemes gabala teritorijā izvietota darbojoša siltumtrase d2 x 300.
2. Esošās siltumtrases ieguldījuma dziļumu precizēt pirms projektēšanas darbu uzsākšanas ar šurfu.
3. Inženierkomunikāciju krustošanās vietās inženiertīklus nepieciešams projektēt un izbūvēt zem SIA “Jūrmalas siltums” siltumtrases cauruļvadiem.
4. Būvprojektu izstrādāt atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums”.
5. Ja nepieciešama siltumtrases pārvietošana, izstrādāt siltumtīklu pārvietošanas projektu.
6. Projekta dokumentāciju saskaņot ar SIA „Jūrmalas Siltums”, atbilstošām pilsētas organizācijām, ēku un zemes īpašniekiem, un akceptēt Jūrmalas pilsētas Būvvaldē. Visi darbi jāizpilda licencētām organizācijām.
7. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 2 gadi.

SIA “Jūrmalas siltums”

Tehniskās un attīstības daļas vadītājs

A. Rudzītis

Jūrmalas pilsētas dome
2019.g. "22" febr.
Lietas Nr. 1-37/2019