


Rekonstruējamās NAI nepārsniedz esošo NAI sanitāro aizsargjoslu. Esošajām NAI bija atklāta notekūdeņu apstrādes tilpne (aizsargjosla 100m), rekonstukcijas rezultātā paredzēta slēgta tipa notekūdeņu apstrāde visā ciklā (aizsargjosla 50m)

ORGANIZĀCIJA	KOMUNIKĀCIJA	UZVĀRDS	DATUMS	PARAKSTS
SIA "Vīgants"	ūdensvads, kanalizācija lietus kanalizācija	R.Audriņa	07.07.2022	e-pasts
AS "Sadales tīkls"	elektrības kabeļi	S.Želvis	29.06.2022	P-83341
SIA "Tet"	sakaru kabeļi	R.Brakovskis-Vaivods	19.07.2022	PN-213133
Jēkabpils novads	ceļi	Z.Avens	22.07.2022	e-pasts

PIEZĪMES:

1. Koordinātu sistēma LKS-92.
2. Plāns sastādīts Latvijas normālo augstumu sistēmā epohā 2000,5 (LAS-2000,5).
3. Uzmērīšana veikta 2022.gada 20.jūnijā, 0.14ha platībā.
4. Uzmērīšanā izmantoti atbalstpunkti
   GPS bāzes staciju sistēma LATPOS, mērījumi veikti RTK režīmā
   X=263838.407 Y=614761.955 H=94.747, bāzes stacija "Jēkabpils1"
5. Uzmērīšanā izmantoti instrumenti:
   GNSS uztvērējs Leica Viva NetRover
6. Mēroga koeficents 0.999771
7. Topogrāfiskie apzīmējumi attēloti atbilstoši 24.04.2012. MK noteikumu Nr.281 1.pielikumam.
8. Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.
9. Esošās pazemes komunikācijas attēlotas atbilstoši komunikāciju turētāju informācijai. kā arī apsekotas dabā.
10. Kadastra informācija saņemta 27.06.2022., datne 3775312.edoc

GEO [redacted]

Dati ievadīti Salas novada ADTI datubāzē
Reģistrācijas Nr.
31570-TP-22-1600
2022. gada 17. augustā

SIA "Ģeotelpiskie risinājumi", Reģ.nr.: 43603041044, Pils iela 14, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
www.geotelpa.lv, tālr.: 27024516, e-pasts: dati@geotelpa.lv, info@geotelpa.lv

TP AĢENTŪRA
TOPOGRĀFIJA ZEMES MĒRNIECĪBA

SIA "TP aģentūra"
reģ.Nr.45403031893
"Upmaļi", Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5214
tālrunis: +371 26310026
e-pasts: siatpagentura@gmail.com

Pasūtītājs: Jēkabpils novada pašvaldība

Objekts: "Mazepiņi", Salas pagasts, Jēkabpils novads.

PASŪTĪJUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS				
TPA-2022/129	Vadītājs	A.Meldrājs		27.06.2022
	Mērnieks	A.Meldrājs		27.06.2022
	TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS			
sertificēts mērnieks Aivars Meldrājs sertifikāts AC0122 (11.11.2014.-10.11.2024.)		Lapa	Lapas	Mērogs
		1	1	1:500

Vispārējie norādījumi

1. Būvniekam 2 nedēļas pirms darbu uzsākšanas rakstveidā jābrīdina zemes īpašnieki, kurus skar esošā NAI sanitārā aizsargjosla, par būvdarbu uzsākšanu.
2. Rekonstruējamo attīrīšanas iekārtu izbūves un darbības ieregulēšanas laikā, jānodrošina esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu nepārtraukta darbība.
3. Pēc jaunās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izbūves, aiztamponēt kanalizācijas cauruli uz esošajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, to saturu izsūknēt un aizvest uz Jēkabpils pilsētas attīrīšanas iekārtām attīrīšanai.
4. Jauno attīrīšanas iekārtu bojājumu gadījumā, notekūdeņi jāuzkrāj pirmreizējās nostādināšanas tvertnē un jānodrošina to asenizācija un aizvešana uz tuvākajām attīrīšanas iekārtām.
5. Notekūdeņu dūņas no dūņu mineralizatora jānodod SIA "Jēkabpils ūdens".
6. Attīrīšanas iekārtām elektrības daļas materiālus un to montāžu nodrošina iekārtu piegādātājs, saskaņā ar iekārtu montāžas instrukciju.
7. Vadības sadalņu un kabeļu uz sūkņu stacijām montāžu nodrošina sūkņu staciju ražotājs/piegādātājs.
8. Būvniecības laikā vietā, kur tiks novietota vai izmantota būvniecības tehnika, jānodrošina absorbenta materiāli, lai savlaicīgi savāktu naftas produktus un novērstu virszemes ūdeņu, grunts un gruntsūdeņu piesārņojumu.
9. Būvdarbu laikā radušos sadzīves un būvniecības savākt tam paredzētos konteineros, un nodot atkritumu apsaimniekotājam vai pārstrādātājam, kuram ir attiecīgā atļauja šāda veida saimnieciskās darbības veikšanai.

Ekspluatācijas aizsargjosla ap elektriskajiem tīkliem:
-gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām — zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas kabeļu līnijas katrā pusē 1 metra attālumā no kabeļu līnijas ass;
-gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem pilsētās un ciemos — zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas abpus līnijai 2,5 metru attālumā no līnijas ass.
Veicot darbus ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada ievērot MK noteikumus Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika"

Atkāpe no Valsts vides dienesta tehniskajiem noteikumu Nr.AP22TN1146 4.punkta "Būvprojektam pievienot īpašumu, kurus skars iekārtu aizsargjosla, īpašnieku piekrišanu" prasībām - būvniecības dokumentācijai nav pievienots skaņojums.
Atkāpe veikta pamatojoties uz to, ka esošajai/rekonstruējamajai attīrīšanas iekārtai jau ir aizsargjosla 100m radiusā. Aizsargjoslu likuma 35.panta 2.daļa nosaka, ka, ja objektam ir noteikta aizsargjosla, tā īpašniekam vai valdītājam ir atļauts aizsargjoslā veikt attiecīgā objekta ekspluatācijai, remontam, atjaunošanai, pārbūvei nepieciešamos darbus. Par to rakstveidā brīdināms zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vismaz divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas, izņemot avāriju novēršanas vai to seku likvidēšanas darbus, kurus var veikt jebkurā laikā bez brīdinājuma.

Apzīm.	Nosaukums
	Projektējamais uzbērums
	Projektējamā pašteces kanalizācija
89.45 / 89.45	Projektējamā augstuma atzīme / Esošā augstuma atzīme
	Likvidējams objekts
	Projektējamais elektrokabelis
	Attīrīšanas iekārtu aizsargjosla 50m
	Projektētais grants segums
	Atjaunojamais zaļās zonas segums
x=245308.7 y=633686.6	Objekta nospraušanas koordinātes
	Aizsargjosla ap elektriskajiem tīkliem

Objekta nospraušanas koordinātes		
Nr.	x koordinātes	y koordinātes
K1-1	258541.3	610008.4
K1-2	258543.1	610007.9
K1-3	258542.4	610005.8
K1-4	258551.8	610002.2
NAI (centrs)	258548.1	610006.1
K1-5	258552.7	610004.4
K1-6	258554.3	610003.7
K1-7	258562.4	609998.2
K1-8	258553.3	610006.2
Dūņu mineralizators	258555.1	610005.3

Būvprojekta izstrādātājs:	SIA"2RE" BRA Nr. 16576 Tālr. 29169497	Objekts:	Ošānu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve	Adrese:	"Mazepiņi", Salas pagasts, Jēkabpils novads
		Rasējums:	Ģenerālplāns		Stadija: BP
Būvproj.d.vad	V.Siņicina-Kuļka	Mērogs:	1:500	Datums: 26.10.2022	Lapa: UKT-2 Lapas: Skat.UKT-1
Izstrādāja	V.Siņicina-Kuļka				