Skaidrojošais apraksts

Elektroapgāde, ārējie tīkli

Būves grupa: **I**, kods Nr. **24200401**
Būvobjekts: Autobusu pieturvietas paviljona elektroapgaismе pieturvietai
Būvobjekta adrese: PII "Mārzemīte" (Mārupes virziens), Mārupe, Mārupes nov.
Elektrotīkla spriegums: 0,23kV

Nr.p.k.	Organizācija	Tehniskie noteikumi	Datums
1.	Mārupes novada dome	Nr. 1/2-3/1691	15.10.2020.g.

Zemesgabali, kuros notiks elektromontāžas darbi

Nr.p.k.	Zemes gabala adrese	Zemes gabala kadastra Nr.	Zemes gabala īpašnieks vai pilnvarotā persona	Īpašnieka skaņojums
1.	Rožu iela, Vētras, Mārupes nov.	8076 012 0144	Mārupes novada dome; Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167	BIS sistēmas lietā

Elektrotehniskie risinājumi

Saskaņā ar uzdevumu projektēšanai, tehniskajā shēmā paredzēts autobusu pieturvietas paviljona PII "Mārzemīte" (Mārupes virziens), Mārupe, Mārupes nov., elektroapgaismes pieslēgums.

Projektēšanas uzdevumā uzdots pieslēgt paviljonu elektroapgaismei no 0.23kV ielu apgaismes tīkla.

Šī uzdevuma izpildei nepieciešams noguldīt kabeļlīniju no tuvākā ielu apgaismes balsta uz autobusu pieturvietas paviljonu.

0,23 kV elektrotīkla izbūve veicama saskaņā ar LEK 048, LEK 049, LEK-123 un Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums", spēkā no 01.10.2014.g.

Sagatavoja: /I. Šapelis/