U=0.23kV

PAMATKOMPLEKTA DARBA RASĒJUMU SARAKSTS

Lapas Nr.	Nosaukums	Piezīmes
ELT-1	Vispārīgie rādītāji	
ELT-2	Paviljona el. apgaismojuma trases plāns M 1:250	


GALVENIE TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

Nosaukums	Mērvienība	Skaits
Kabeļtrases garums	m	33

IZMANTOTO UN PIEVIENOTO DOKUMENTU SARAKSTS

Apzīmējums	Nosaukums	Piezīmes
	Izmantotie dokumenti	
LEK 049	Zemsprieguma (0,4 kV) un vidsprieguma (6, 10, 20 kV) kabeļlīnijas. Galvenās tehniskās prasības.	2019.g.
LVS 60364	Izbūves noteikumi Lietotāju el. ietaisēm līdz 1 kV	2003.g.
LBN 202-18 MK Nr. 545	Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana	2018.g.
LBN 008-14	Inženiertīklu izvietojums	2014.g.

OBJEKTA NOVIETOJUMS
M 1:10000



ELT APZĪMĒJUMI:

Wa — Proj. apgaismojuma kabeļlīnija

Proj. apgaismojuma PVC Ø 75mm caurule

3.3 — Proj. izmēri

SAISTOŠĀ PROJEKTA APZĪMĒJUMI:

1. SEGAS TIPS	Betona bruģis	6cm
	Nesaistītu minerālmateriālu izlīdzinošā kārta (2/5)	vid.3cm
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta (0/45)	15cm
	Drenējošā kārta	≥30cm
Brauktuves asfaltbetona seguma remontzona	Karstā asfalta dilumkārta AC 11 surf	4cm
	Karstā asfalta apakškārta AC 22 base	6cm
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta (0/45)	vid.25cm
Nomales nesaistītu minerālmateriālu seguma remontzona	Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma segums (0/32s)	vid.10cm
Zaļā zona	Augu zeme, 20 cm biezumā apsēta ar daudzgadīgu zālienu	
	Proj. segumu robeža	
	Proj. betona apmale 100.30.15, izcelta 15cm (ja nav norādīts savādāk)	
	Proj. betona apmale 100.30/22.15	
	Proj. betona apmale 100.20.08	
	Proj. taktila bruģa segums (brīdinošā josla - 0.60m plata)	
	Proj. pieturvietas nojume	
	Proj. atkritumu urna	
920 (L=35.6m)	Proj. ceļa horizontālais apzīmējums	

X=169.8566 Y=524.0384	Punkta koordinātas	
2.00	Proj. segumu augstuma atzīme	
E.A.A.	Proj. esošā seguma augstuma atzīme	
2.00	Proj. betona apmaļu augstuma atzīme	
E.A.A.	Proj. esošās betona apmales augstuma atzīme	

Skaidrojošais apraksts

Projekts izstrādāts pamatojoties uz Mārupes novada domes doto projektēšanas uzdevumu un tehniskajiem noteikumiem Nr. 1/2-3/1691.

Projektā paredzēts autobusa pieturvietas paviljona elektroapgādes pieslēgums.
Elektroapgādes pieslēguma realizācijai jāizbūvē apgaismes kabeļlīnija no ielu apgaismes tuvākā balsta uz pieturvietas paviljonu.
Segumus atjaunot tranšejas rakšanas zonā ārpus paviljona būvniezības zonas.
Kabeli guldīt zemes tranšejā 0.7m dziļumā, zem braucamo un cieto segumu zonas - 1.0m dziļumā.
Kabeli visā trases garumā aizsargāt ar plastmasas aizsargcauruli D-75mm.
Apgaismojuma balsta kabeļa ievada vietā kabeli aizsargāt ar Ø50 cauruli.
Kabeļlīniju guldīt pēc bortakmens nospraušanas, pieturas vertikālā planējuma pabeigšanas.
Pieslēguma vietā apgaismes balstā uzstādīt paviljona nozarei C6A automātslēdzi.
Būvuzņēmējam izpildīt visu inženierkomunikācju īpašnieku tehniskajos noteikumos izvirzītās prasības.

Visus darbus izpildīt saskaņa ar Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" un citiem pastāvošiem normatīviem.

Piezīmes:

1. Veicot inženierkomunikāciju izbūvi, pieļaujama inženierkomunikāciju novietojuma pielaide +/-0.3m no būvprojektā paredzētā;
2. Ja inženierkomunikācijas novietojuma izmaiņas ietekmē citas inženierkomunikācijas un/vai īpašumtiesības, jāveic izmaiņas būvprojekta daļas atkārtota saskaņošana ar skarto inženierkomunikāciju turētājiem un/vai nekustamā īpašuma īpašniekiem;
3. Dotā projektā piesaistēm ir informatīvs raksturs.

BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENT. IZSTRĀDĀTĀJS: SIA "Evolution Road" Kalnciema iela 95A-29, Rīga, LV-1046 Tālr.: +371 26562658 E-pasts: helmuts@evolutionroad.lv		SADARBĪBĀ AR: SIA "Elektro PM" Preses iela 2, Ogre, LV-5001 Tālr.: +371 65020981 E-pasts: indulis@elektro-pm.lv		PASŪTĪTĀJS: Mārupes novada Dome Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167	ARHĪVA. NR.: ER-032D1-2020 PASŪT. NR.: 1/4-2/248-2020 STADIJA: TS MARKA: ELT
				OBJEKTS: Autobusu pieturvietas paviljona elektroapgaisme pieturvietai PII "Mārzemīte" (Mārupes virziens), Mārupe, Mārupes nov.	SĒJUMA NR: 1 MĒROGS: 1:10000
ELT DAĻAS VAD.	A. AUZIŅŠ		03.11.2020.g	RASĒJUMS: Vispārīgie rādītāji	RASĒJUMA NR: ELT-1
IZSTRĀDĀJA	A. AUZIŅŠ		03.11.2020.g		LAPAS NR.: 16
RASĒJA	I. ŠAPELIS		03.11.2020.g		