




TĒRAUDA KONSTRUKCIJU PLĀNA FRAGMENTS
1:50











TĒRAUDA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA

Marka	Profils	Garums mm	Skaits	Svars kopā, t	Tērauda marka	Tērauda standarts	Piezīmes
S-1	SHS 120x5	2977	2	0,104	S355J2H	EN 10219	Karsti cinkots (krāsots toni skat. AR)
K-1	HEA140	3630	1	0,090	S235J2	EN 10025	
	lokšt̄r. t=6-10			0,02	S235J2	EN 10025	
		KOPĀ		0,21			

PAMATA Pa-1 un Pa-2 ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA

Poz.	Standarts	Nosaukums	Materiāls	Apjoms (gab.)	Tilpums (m^3)	Svars (kg.)	Piezīmes
	LVS EN 10080 LVS 191-1	Stiegras	Ø12(B500B)			17,5	
	LVS EN 206-1 LVS 156-1	Betons	C25/30 XC2		0,33		
	EN 10025-2; EN ISO 4032 / EN 24032	M16 kl.8,8 L=250	S355J2+N	12			
	LVS EN 13242+A1:2009	Blietētu sķembu sagatavošanas kārta	fr. 0-16		0,32		
						17,5	

TĒRAUDA KONSTRUKCIJU IZGATAVOŠANAS UN MONTĀŽAS NORĀDĪJUMI

1. Tērauda būvkonstrukciju ekspluatācijas īpašību deklarēšanas metode 2 saskaņā ar LVS EN 1090-1. Tērauda konstrukciju ražošanu un montāžu veikt saskaņā ar LVS EN 1090.
2. Visas tērauda konstrukcijas attīrīt ar skorošu strūklu līdz minimālajai SA2 1/2 tīrības pakāpei pēc standarta ISO-8501. Tērauda konstrukcijas pārklāt ar firmas "RILAK" 2 kārtām grunti "EPOPRIM" 120mkm un 1 kārtu krāsu "URETOP" 40mkm vai ar ekvilentu krāsojuma sistēmu. Krāsu tonis skatīt AR.
3. Būvkonstrukcijās radušās piepūles no montāžas slodzēm un materiālu novietošanas nedrīgst pārsniegt piepūles, kādas paredzētas ēkas ekspluatācijas laikā .
4. Metināšanas darbus veikt atbilstoši standarta LVS ISO 3834-2 prasībām. Metinājuma šuvju augstumu pieņemt tādu, kas nepārsniedz $a \leq 0,85\ t$ ($z \leq 1,2\ t$) savienojumā esošo plānākā elementa biezumu, izņemot , ja rasējumos norādīts savādāk saskaņā ar LBN 204-14.
5. Kolonas apšūt ar ekvil. SIA Knauf sistēmu K253 ar fireboard plāksnēm b=25 un sijas ar ekvil. SIA Knauf sistēmu K253 ar fireboard plāksnēm b=15 sasniedzot ugunsizturību R60

PROJEKTĒTĀJS:
SIA "SB projekts"
Tallinas iela 20-14, Rīga, LV-1001
tālr.: +371 29459450
e: sarmite@sbprojekts.lv
Būvkomersanta Reģ.Nr. 1136-RA

BŪVOBJEKTS:
SPORTA DIENESTA VIESNĪCA
Sporta iela 3, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001

PASŪT. NR. SB_20_04_2023
STADIJA BP
DAĻA BK
LAPA 2 LAPAS 4
RASĒJ. NOSAUKUMS: TĒRAUDA KONSTRUKCIJU PLĀNA FRAGMENTS
MĒROGS 1:50

DAĻAS.VAD	Ints Juknevičs		05.06.2023	ARHĪVA NR: SB_20_04_2023
IZSTRĀDĀJA	Ints Juknevičs		05.06.2023	REVĪZIJA 0