Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDES
LIMBAŽU DAĻA
Noliktavu iela 1, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001; tālr.:64070066; fakss: 64022648; e-pasts: limbazi@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Limbaži
(izdošanas vieta)
2021.gada 21. jūlijs
(datums)

Limbažu novada pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
90009114631
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV – 4001
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/10.5-3.4/5
par būvobjekta atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Būvobjekta (būves, tās daļas vai inženierbūves) nosaukums un adrese: Ražošanas ēka, angāra tipa ar atklātu plānojumu Meliorācijas iela 14, Limbaži, Limbažu novads
2. Būvniecības veids: Jauna būvniecība
(jauna būvniecība, pārbūve, atjaunošana, restaurācija vai novietošana)
3. Būvniecības pasūtītājs: Limbažu novada pašvaldība Reģ. Nr. 90009114631
4. Būvuzņēmējs: SIA "METĀLA ALIANSE" Reģ. Nr. 90009114631
5. Būvprojekta vadītājs: Mirdza Šmite Sert. Nr.3-00428
6. Būvuzraugs: SIA "RS Būvnieks" būvuzraugs Raivo Soks Sert. Nr. 5-01363
7. Būves vai tās daļas lietošanas veids: VI
8. Būves vai tās daļas ugunsnoturības pakāpe: U1b
9. Būves vai tās daļas ugunsslodze: pārsniedz 1200 MJ/m^2
10. Būves vai tās daļas ugunsaizsardzības sistēmas:
    10.1.Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.
    10.2. Neautomātiskā dūmu un karstuma izvades sistēma.
11. Pārbaudes laikā konstatēti būvniecību regulējošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Nav.

12. **Slēdziens:** Ražošanas ēka, angāra tipa ar atklātu plānojumu Meliorācijas iela 14, Limbaži, Limbažu novads atbilst ugunsdrošības prasībām.

13. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru Kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" 166.1.apakšpunkts.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

14. Atzinumu paredzēts iesniegt Limbažu novada būvvaldē
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV4201, iesniedzot iesniegumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Limbažu daļā, Noliktavu ielā 1, Limbažos, LV 4001.

(amatpersonas amats un adrese)

daļas komandiera p.i.		K. Broms
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)
brigādes komandiera vietnieks		A. Rjabkovs
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:
Atbildīgais darbs. vadītājs Rihards Rozenbergs
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

2021. gada 21. jūlijā