Atļaujas nod.

13.09.2019

Limbažu novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājs
Didzis Zemmers

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDES
LIMBAŽU DAĻA
Noliktavu iela 1, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001; tālr.:64070066; fakss: 64022648; e-pasts: limbazi@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Limbaži
(izdošanas vieta)

2019.gada 11.septembris
(datums)

Limbažu novada pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 90009114631
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV – 4001
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/10.5-3.4/2
par būvobjekta atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Būvobjekta (būves, tās daļas vai inženierbūves) nosaukums un adrese: "Ražošanas ēka" Meža ielas starpgabals Limbaži, LV-4001
2. Būvniecības veids: Jauna būvniecība
(jauna būvniecība, pārbūve, atjaunošana, restaurācija vai novietošana)
3. Būvniecības pasūtītājs: Limbažu novada pašvaldība Reģ. Nr. 90009114631
4. Būvuzņēmējs: Pilnsabiedrība "DakTehBūve", reģ. nr. 53603083321, Vizbuļu iela 8, Mandegas, Skultes pagasts, Limbažu novads LV-4025
5. Būvprojekta vadītājs: Kristaps Pielēns Pelēns, sert. nr. 4-04319
6. Būvuzraugs: Raivo Soks, Nr. 5-01363
7. Būves vai tās daļas lietošanas veids: VI
8. Būves vai tās daļas ugunsnoturības pakāpe: U3
9. Būves vai tās daļas ugunsslodze: Virs 1200MJ/m^2
10. Būves vai tās daļas ugunsaizsardzības sistēmas:
    10.1. Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma;
    10.2. Gaisa virsspiediena un dūmu izvades sistēma;

SAŅEMTS
LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBĀ
Datums 12.09.2019
Reģ. Nr. 4.12.1/19/6370

11. Pārbaudes laikā konstatēti būvniecību regulējošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Nav konstatēti

12. **Slēdziens:** "Ražošanas ēka" Meža ielas starpgabals Limbaži, LV-4001 atbilst ugunsdrošības prasībām.

13. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru Kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" 166.1.apakšpunkts.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

14. Atzinumu paredzēts iesniegt Būvniecības Valsts konroles birojs
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV4201, iesniedzot iesniegumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Limbažu daļā, Noliktavu ielā 1, Limbažos, LV 4001.

(amatpersonas amats un adrese)

daļas komandieris (amatpersonas amats)	(paraksts)	A. Banders (v. uzvārds)
posteņa komandieris (amatpersonas amats)	(paraksts)	I.Dalka (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20___.gada ___. _____