NORAKSTS

ATKLĀTA KONKURSA
"PAZEMES ŪDENSGŪTNES "DAUGAVA" HIDROĢEOLOĢISKĀ IZPĒTE"
IDENTIFIKĀCIJAS NR. RŪ-2024/66
IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU SANĀKSMES PROTOKOLS
(Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.2)
Rīgā

Sanāksme sākas: 11:00 2025.gada 07.janvārī

Pasūtītājs: SIA "Rīgas ūdens"
Komisija izveidota ar SIA "Rīgas ūdens" 19.02.2024. rīkojumu Nr.2024-2.2-5-40 un 25.10.2024. rīkojuma grozījumiem Nr. 2024-2.2-5-243.

Komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētāja:	Valdes locekle	A.Ozolkāja
Komisijas priekšsēdētājas vietniece, komisijas locekle:	Iepirkumu vadības daļas vadītāja	S.Pereca
Komisijas locekļi:	Stratēģiskās plānošanas daļas vadītājs	M.Cepurītis
	Ūdens sagatavošanas un padeves dienesta vadītājs	I.Gaters
	Būvniecības vadības daļas vecākā projektu vadītāja	K.Šedlere
	Iepirkumu vadības daļas vecākā juriskonsulte – projektu vadītāja	J.Ruļuka
	Stratēģiskās plānošanas daļas stratēģiskās plānošanas inženieris	R.Neilands
	Finanšu departamenta Finanšu plānošanas un kontroles daļas finanšu analītiķe	M.Antēna
Komisijas sekretāre:	Iepirkumu vadības daļas vecākā iepirkumu speciāliste-eksperte	V.Rubene

Sanāksmi vada: S.Pereca.
Sanāksmi protokolē: V.Rubene.
Sanāksmē piedalās: A.Ozolkāja, S.Pereca, M.Cepurītis, I.Gaters, K.Šedlere, J.Ruļuka, M.Antēna, V.Rubene un ieinteresēto piegādātāju pārstāvji (informācija norādīta pielikumā).

Sanāksmes darba kārtībā:
Atklāta konkursa "Pazemes ūdensgūtnes "Daugava" hidroģeoloģiskā izpēte" (iepirkuma identifikācijas Nr. RŪ-2024/66; turpmāk – atklāts konkurss) ieinteresēto piegādātāju sanāksme.

Sanāksmes gaita:
1. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietniece S.Pereca atklāj atklāta konkursa ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, iepazīstinot klātesošos ar iepirkuma komisijas sastāvu, un informē, ka sanāksmes norises dokumentēšanas nolūkā tiks veikts audio ieraksts.
2. Iepirkuma komisijas loceklis M.Cepurītis sniedz vispārīgu informāciju par atklāta konkursa priekšmetu, tā apjomu un specifiku.
3. Piegādātāji uzdod šādus jautājumus (jautājumi protokolā netiek citēti, bet atspoguļota to būtība) un komisija sniedz šādas atbildes (ietverti papildinājumi arī pēc ieinteresēto piegādātāju sanāksmes):
   3.1. Jautājums: Ko plānots darīt ar izpētes urbumu pēc hidroģeoloģiskās izpētes veikšanas?
   Atbilde: Pēc hidroģeoloģiskās izpētes veikšanas izpētes urbums jāiekonservē, lai nākotnē to varētu potenciāli izmantot kā ekspluatācijas urbumu. Monitoringa urbumi tiek saglabāti turpmākai hidroģeoloģisko apstākļu novērošanai.
   3.2. Jautājums: Kādus materiālus paredzēts izmantot izpētes urbumam un kādus monitoringa urbumiem?
   Atbilde: Izpētes urbuma izbūvei izmatojamas nerūsējošā tērauda EN 1.4301 (AISI304) caurules. Monitoringa urbumiem pieļaujams izmantot arī HDPE vai PVC caurules. Materiāliem un būvizstrādājumiem, kas nonāk saskarē ar ūdeni, jāatbilst LBN 222-15, 7.punkta prasībām.

3.3. Jautājums: Vai ir izvirzītas prasības urbumu konstrukciju materiālu biezumam?
Atbilde: Urbuma apvalkcaurules nerūsējošā tērauda cauruļu biezumam jābūt vismaz 4 mm.

3.4. Jautājums: Vai objektā ir pieejams elektrības pieslēgums?
Atbilde: Elektrības pieslēgums nav pieejams, uzņēmējam darbu veikšanai būs jāizmanto strāvas ģeneratori.

3.5. Jautājums: Kā paredzēts aprīkot izpētes urbuma gala noslēgu?
Atbilde: Gan izpētes, gan monitoringa urbumiem jānodrošina krāsota tērauda aizsargcaurules (konduktori) ar drošiem vākiem aptuveni 70 cm augstumā no zemes līmeņa. Konduktora iekšienē urbuma apvalkcaurulei jābūt vismaz 50 cm augstumā no zemes virsmas noslēgtai ar noslēgflanci vai vītnes noslēgu.

3.6. Jautājums: Vai līguma izpildes ietvaros jāsaņem jauna pazemes ūdeņu atradnes pase?
Atbilde: Jā, atbilstoši atklāta konkursa nolikuma 2.pielikuma "Tehniskā specifikācija" 2.7.punktā noteiktajam.

3.7. Jautājums: Vai nodevu par pazemes ūdeņu atradnes pases izsniegšanu maksā Pasūtītājs?
Atbilde: Jā, šo nodevu maksās Pasūtītājs pēc atbilstoša dokumenta saņemšanas.

3.8. Jautājums: Vai iepirkuma priekšmets ir būvdarbi?
Atbilde:. Iepirkuma priekšmets ir hidroģeoloģiskās izpētes veikšana, t.sk., izpētes un monitoringa urbumu ierīkošana, kuru veikšanai saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto nav nepieciešama būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde.

3.9. Jautājums: Lai veiktu izpēti nepieciešama hidroģeoloģiskā licence?
Atbilde: Jā, atbilstoši atklāta konkursa nolikuma 2.pielikuma "Tehniskā specifikācija" 2.2.punktā noteiktajam un LBN 222-15, 61.punkta prasībām.

3.10. Jautājums: Vai iepirkuma ietvaros tiks organizēta objekta apskate?
Atbilde: Pasūtītāja organizēta objekta apskate nav paredzēta, bet ieinteresētie piegādātāji patstāvīgi var veikt urbumu izpētes veikšanas vietas apskati, jo teritorija ir brīvi pieejama.

3.11. Jautājums: Vai vienu un to pašu apakšuzņēmēju var piesaistīt (norādīt piedāvājumā) divi pretendenti?
Atbilde: Atklāta konkursa nolikumā nav norādīti šādi ierobežojumi. Pretendentiem pašiem jāizvērtē apstākļi un jānodrošina, lai piedāvājums tiktu izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem, ievērojot atklāta konkursa nolikuma 1.pielikuma "Pieteikums dalībai atklātā konkursā" 6. - 10.punktā noteikto.

Pielikumā: Ieinteresēto piegādātāju reģistrācijas lapas uz 5 lapām.

Sanāksme beidzas: 11:30

Komisijas priekšsēdētāja	A.Ozolkāja
Komisijas locekle	S.Pereca
Komisijas loceklis	M.Cepurītis
Komisijas loceklis	I.Gaters
Komisijas locekle	K.Šedlere
Komisijas locekle	J.Ruļuka
Komisijas locekle	M.Antēna
Komisijas sekretāre	V.Rubene

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EDUS