


Esošā
P=1x30W
esošais AL 5x35
esošais AL 5x35
AXPK 5x35
L=30m

B1 P=1x30W — XPUJ 3x1.5 L=5m — C4A
B2 P=1x30W — XPUJ 3x1.5 L=5m — C4A — AXPK 5x35 L=30m
B3 P=1x30W — XPUJ 3x1.5 L=5m — C4A — AXPK 5x35 L=30m
B4 P=1x30W — XPUJ 3x1.5 L=5m — C4A — AXPK 5x35 L=30m
B4.1 P=1x20W — XPUJ 3x1.5 L=4m — C4A — AXPK 5x35 L=38m
B5 P=1x30W — XPUJ 3x1.5 L=5m — C4A — AXPK 5x35 L=28m
B5.1 P=1x20W — XPUJ 3x1.5 L=4m — C4A — AXPK 5x35 L=54m
B6 P=1x30W — XPUJ 3x1.5 L=5m — C4A — AXPK 5x35 L=30m
B7 P=1x30W — XPUJ 3x1.5 L=5m — C4A — 3C16A — AXPK 5x35 L=30m
B8 P=1x30W — XPUJ 3x1.5 L=5m — C4A — AXPK 5x16 L=15m — AXPK 5x35 L=30m

E4 P=1x30W — XPUJ 3x1.5 L=5m — C4A
E3 P=1x30W — XPUJ 3x1.5 L=5m — C4A — AXPK 5x16 L=36m
E2 P=1x30W — XPUJ 3x1.5 L=5m — C4A — AXPK 5x16 L=36m
E1 P=1x30W — XPUJ 3x1.5 L=5m — C4A — AXPK 5x16 L=42m

D20 P=1x13W
D21 P=1x13W — XPUJ 3x2.5 L=10m
D22 P=1x13W — XPUJ 3x2.5 L=10m
D23 P=1x13W — XPUJ 3x2.5 L=10m
D24 P=1x13W — XPUJ 3x2.5 L=10m

D10 P=1x13W
D11 P=1x13W — XPUJ 3x2.5 L=12m
D12 P=1x13W — XPUJ 3x2.5 L=13m
D13 P=1x13W — XPUJ 3x2.5 L=12m — XPUJ 3x2.5 L=6m
D14 P=1x13W — XPUJ 3x2.5 L=15m
D15 P=1x13W — XPUJ 3x2.5 L=8m — XPUJ 3x2.5 L=15m
D16 P=1x13W — XPUJ 3x2.5 L=6m
D17 P=1x13W — XPUJ 3x2.5 L=13m
D19 P=1x13W

D25 P=1x13W
D26 P=1x13W — XPUJ 3x2.5 L=12m — XPUJ 3x2.5 L=15m
D27 P=1x13W — XPUJ 3x2.5 L=8m
D28 P=1x13W — XPUJ 3x2.5 L=15m — XPUJ 3x2.5 L=15m
D29 P=1x13W — XPUJ 3x2.5 L=15m
D30 P=1x13W — XPUJ 3x2.5 L=20m
D31 P=1x13W — XPUJ 3x2.5 L=8m — XPUJ 3x2.5 L=8m
D32 P=1x13W — XPUJ 3x2.5 L=15m
D33 P=1x13W — XPUJ 3x2.5 L=13m
D34 P=1x13W
D35 P=1x13W

D2 P=1x30W — XPUJ 3x1.5 L=5m — C4A
D2 P=1x30W — XPUJ 3x1.5 L=5m — C4A — AXPK 5x16 L=30m

Esošā
P=1x30W
esošais AL 5x35
esošais AL 5x35
AXPK 5x35
L=27m

D1 P=1x30W — XPUJ 3x1.5 L=5m — C4A — 3C16A — AXPK 5x16 L=106m
D4 P=1x30W — XPUJ 3x1.5 L=5m — C4A — 1C10A — XPUJ 3x2.5 L=80m — AXPK 5x35 L=26m
D5 P=1x30W — XPUJ 3x1.5 L=5m — C4A — 1C10A — XPUJ 3x2.5 L=15m — 1C6A — AXPK 5x35 L=20m
D6 P=1x30W — XPUJ 3x1.5 L=5m — C4A — AXPK 5x35 L=50m
D7 P=1x30W — XPUJ 3x1.5 L=5m — C4A — AXPK 5x35 L=40m
D8 P=1x30W — XPUJ 3x1.5 L=5m — C4A — AXPK 5x35 L=50m
D9 P=1x30W — XPUJ 3x1.5 L=5m — C4A — AXPK 5x35 L=32m

A1 P=1x13W — XPUJ 3x2.5 L=11m
A2 P=1x13W — XPUJ 3x2.5 L=12m
A3 P=1x13W — XPUJ 3x2.5 L=12m

A1 - A3 - Teritorijas apgaismojuma tīklus izbūvē kopā ar "D" kārtas tīkliem
B1 - B8 - Teritorijas apgaismojuma tīklus izbūvē "B" kārtā
D1 - D35 - Teritorijas apgaismojuma tīklus izbūvē "D" kārtā
E1 - E4 - Teritorijas apgaismojuma tīklus izbūvē "E" kārtā

Pasūtītājs: **Alūksnes novada pašvaldība**		Objekts: **Alūksnes mužas parks.**	**Līgums Nr. ANP 1-45.1/20/158**
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301		Adrese: O.Vācieša iela 1, Alūksne, Alūksnes nov.	**Pasūtījums: Nr. 523-2020-158**
		Izmaiņu būvprojekts. B kārta.	Marka: **EL** / Numurs: **06** / Lapu skaits:
Daļas vad.	A.Grauduiņš	12.10.2020.	
Izstrādāja	A.Grauduiņš	12.10.2020.	**Teritorijas apgaismojuma tīklu shēma.**
Mērogs	**b/m**		**SIA "Arhitekta L.Šmita darbnīca"** Būvkomersanta reģistrācijas **Nr. 2256-R**
Arh.reģ.nr.			