PIENEMTIE APZĪMĒJUMI-ŪDENSAPGĀDE
UN KANALIZĀCIJA:

	Apkures turpgaitas cauruļvads T1
	Apkures atpakaļgaitas cauruļvads T2
	Esošs apkures turpgaitas cauruļvads T1
	Esošs apkures atpakaļgaitas cauruļvads T2
	Lodveida krāns
FC11-300-500 Q= 200W/0.011 RVT- 15, n- 0.5	Projektējamais radiators, kur FC11 tips, 300x500 izmērs mm, 200- jauda W, 0.011 m3/st - radiatora vārsta caurlaidības spēja, RVT- radiatora vārsts, n-0.5- iestatījums
St. 8 DN-20 Q= 2020 W	Projektējamais stāvvads, tā diametrs un siltumslodze W
Balans. vārsts DN-20 G= 0.087 m3/st kv= 2.81 m3/st; n- 5.2	Balansēšanas vārsts DN-20- pieslēgšanas diametrs 0.087- ūdens patēriņš stundā, m3/st 2.81- vārsta caurlaidības spēja, m3/st
	Vienvirziena vārsts
Atgaitas plūsmas ierobežotājs ar temperatūras kontroli AB-QTE "Danfoss" DN20, CCR3 kontrolieris un TWA-Z termopiedziņa ar virsmas sensoru	Atgaitas plūsmas ierobežotājs ar temperatūras kontroli AB-QTE "Danfoss" DN20, CCR3 kontrolieris un TWA-Z termopiedziņa ar virsmas sensoru
A	Alokators

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

- Esošās sienas
- Ārsienu siltinājums
- Cokola un pamatu siltinājums
- 1 / 30.0m² - Telpu numerācija, platība
- L-1 - Maināmo logu marķējums
- D-1 - Maināmo durvju marķējums
- JL-1 - Maināmo jumta lūku marķējums

Lapa	Rasējuma nosaukums	Piezīmes
AVK-01	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	
AVK-02	PAGRABA PLĀNS AR PĀRBŪVĒJAMIEM AVK-ATĪKLIEM	
AVK-03	1.STĀVA PLĀNS AR PĀRBŪVĒJAMIEM AVK-ATĪKLIEM	
AVK-04	2.STĀVA PLĀNS AR PĀRBŪVĒJAMIEM AVK-ATĪKLIEM	
AVK-05	3.STĀVA PLĀNS AR PĀRBŪVĒJAMIEM AVK-ATĪKLIEM	
AVK-06	4.STĀVA PLĀNS AR PĀRBŪVĒJAMIEM AVK-ATĪKLIEM	
AVK-07	5.STĀVA PLĀNS AR PĀRBŪVĒJAMIEM AVK-ATĪKLIEM	
AVK-08	AVK-A TĪKLU IZOMETRISKĀS SHĒMAS	
AVK-09	AVK-A TĪKLU IZOMETRISKĀS SHĒMAS	

Vispārīgie rādītāji:

Paskaidrojuma raksts: "Dzīvojamās ēkas Dzirnavu ielā 2, Pļaviņās, Aizkraukles novadā energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi"
Adrese: Dzirnavu iela 2, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120 . Kadastra apz. 3213 001 0823 001.
AVK daļas risinājumi izstrādāti pamatojoties uz:
- Projektēšanas uzdevumu;
- Namīpašuma kartes datiem;
- Zemes īpašumu apliecinošiem dokumentiem.

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS

Latvijas būvnormatīvi:

- Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumi Nr. 280 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"";
- Ministru kabineta 2019. gada 17. septembra noteikumi Nr. 432 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-19 "Būvklimatoloģija"";
- Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumi Nr. 312 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-15 "Būvakustika"";
- Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"";
- Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumi Nr. 545 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"".

CITI NORMATĪVIE AKTI:

- Būvniecības likums;
- Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi";
- Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumi Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi";
- Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumi Nr. 558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība";
- Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumi Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi". ;
- Latvijas Valsts standarti (LVS).

"BRK PROJEKTI" SIA
Būvkomersanta reģ. Nr. 144439
reģ. Nr. 45403050593
Kastaņu iela 4, Jēkabpils, t.29455679

Būvobjekta nosaukums un būvobjekta adrese:
"Dzīvojamās ēkas Dzirnavu ielā 2, Pļaviņās, Aizkraukles novadā energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi"

Rasējuma lapa: Vispārīgie rādītāji

Pasūtījuma Nr.	PKP/2021/2		Arh. reģ. Nr.	15/2022/BRK	
Būvpr. v.	INETA BUKA	26.04.2022	Rasējuma marka un Nr.	AVK-1	
Būvpr. d. v.	ĀRE PILDS	26.04.2022	Mērogs:	B/M	
Izstrādāja:	EDGARS ČAUPJONOKS	26.04.2022	Datne:	R:\211207_Pļaviņas_Dzirnavu_2\AVK\01_DWG\AVK.dwg	