GENERĀLPLĀNS AR LKT TĪKLIEM

M 1 : 250

x=268750
y=705050

21000040317
21000040318
21000040309
21000040320
21000040314
21000040310
21000040316
21000040327
21000040527

G-1 140.15 t.138.90
G-2 140.18 t.138.93
G-3 140.16 t.138.91
G-4 139.70 t.138.25
G-5 140.13 t.138.93
G-6 140.18 t.138.93
G-7 140.20 t.138.46
ELK-1 140.18 t.137.90
ELK-2 140.17 t.138.67
ELK-3 139.40 t.137.83
ELK-4 140.35 t.138.57
ELK-5 139.40 t.137.83
ESK-1 140.18 t.138.04
ESK-2 140.32 t.138.14
K2-1 140.36 t.138.83

PP,OD250,l=15.6m
PP,OD250,l=3.5m
PP,OD250,l=17.0m
PP,OD250,l=19.9m
PP,OD250,l=7.1m
PP,OD250,l=6.4m
PP,OD250,l=6.5m
PP,OD250,l=8.8m
PP,OD315,l=13.5m

SK-Pārbūve
DR-Pārbūve
LK-Pārbūve
5MDz
a bojāts
bojāts asfalts
atkritumu tvertņu novietne
galerija pārkare 4MDz
lodžija pārkare 4MN
lodžija 5MN
mūra atbalsta siena
smiltis
gāze
Pieslēgties pie esošām atzīmēm
Sark.lin.
Lubānas iela iela
Dzelzceļnieku iela

PIEŅEMTIE UKT, LKT DAĻAS APZĪMĒJUMI:

- K2 — K2 — Projektējamā pašteces lietus kanalizācija
- K1 — K1 — Esošā, pārbūvējamā sadzīves kanalizācija
- ELK-1 — Esošā lietus kanalizācijas skataka
- G-1 — Projektējamā lietus kanalizācijas gūlija
- PP,OD200,l=19,0m — Cauruļvada materiāls, diametrs, garums
- 154.30 / t.151.50 — Skatakas zemes augstuma atzīmes / Skatakas teknes augstuma atzīmes
- Demontējamie elementi
- LK — Esošā lietus kanalizācijas sistēma
- SK — Esošā sadzīves kanalizācijas sistēma
- DR — Esošā drenāžas sistēma

VISPĀRĒJAS PIEZĪMES UN NORĀDĪJUMI:

1. Plānus skatīt kopā ar sistēmu garenprofiliem.
2. Cauruļvadu izmēri doti milimetros, attālumi metros.
3. Augstuma atzīmes precizēt būvniecības laikā. Augstuma atzīmes, kas apzīmētas ar * obligāti precizēt pirms darbu sākšanas, nepieciešamības gadījumā, pieaicinot projekta Autoru attiecīgo posmu iebūves dziļumu un risinājumu precizēšanai.
4. Pirms būvdarbu sākšanas izsaukt un precizēt esošo inženierkomunikāciju trasējumu, izsaucot attiecīgās organizācijas pārstāvi, veikt to atšurfēšanu.
5. Zemes darbi esošo inženierkomunikāciju tuvumā veicami ar rokām, ievērojot attiecīgo organizāciju pārstāvju norādījumus.
6. Punktu nospraušanu vēlams veikt ar datorteodolītu, nepieciešamības gadījumā punktus precizēt ar piesaistēm dabā pie esošajiem objektiem, kā arī pēc esošo inženierkomunikāciju atšurfēšanas. Augstuma atzīmes precizēt būvdarbu gaitā.
7. Minimālais vertikālais attālums šķērsojuma vietās ar kabeļiem 0.50m, ja mazāk, bet ne vairāk kā 0.25m - kabeļus iebūvēt šķeltajās aizsargcaulās.
8. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo zstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni.
9. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām, tehniski analogām iekartām un materiāliem, saskaņojot to ar Pasūtītāju, apkalpojošajām organizācijām un Autoruzraugu.
10. Visus izmērus pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas pārbaudīt un neskaidrību gadījumā precizēt pie būvprojekta Autora.
11. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī celtniecības gaitā nepieciešamās mezglu un risinājumu izmaiņas savlaicīgi - pirms attiecīgo darbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas - saskaņojamas ar Autoruzraugu.
12. Neskaidrību vai nesakritību gadījumā starp rasējumiem un specifikācijām, par primāro uzskatāms rasējums.
13. Jebkuru neskaidrību vai iespējamo dažādo problēmu risinājumu gadījumā informējams Autoruzraugs. Ja būvētājs lēmumu pieņem patvaļīgi, viņš uzņemas pilnā mērā atbildību par iespējamajām konkrētajām un saistošajām sekām.
14. Turpmāk neekspluatējamie inženiertīkli demontējami, tehnoloģiskie caurumi - aizbetonējami.
15. Pēc būvdarbu veikšanas visi bojātie segumi atjaunojami vismaz tādā līmenī, kādā tie bija pirms būvdarbu sākšanas saskaņā ar attiecīgo segumu atjaunošanas tehnoloģiju.
16. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo un jaunizbūvēto inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu;
17. Darbu kvalitātes kontrole jāveic saskaņā ar autoruzraudzības, tehniskās uzraudzības nodrošināšanu atbilstoši Ir vispārējo būvnoteikumu prasībām. veicot būvdarbus, ievērot visus darba drošības tehnikas noteikumus.
18. Būvdarbu zonā esošajām skatakām veicama pārbūve un lūku līmeņošana. Dzelzsbetona elementu pārbūves apjoms un esošās lūkas nomaiņas nepieciešamība precizējami uz vietas, saskaņojot ar Pasūtītāju un, nepieciešamības gadījumā projekt autoriem.

Izpildītājs:		SIA "ASKELUM" Reģ.Nr. 42403046088 Būvkomersanta reģ.Nr. 15317 "Kalnāji", Kalna Ančupāni, Vārēmu pag., Rēzeknes nov. Tel.: 28652775 et-projekts@inbox.lv	
Amats:	Vārds, uzvārds:	Paraksts:	Datums:
LKT sadaļas vad. Sert.Nr. 3-01470	Iveta Sviksa		23.11.2022.
Izstrādāja	Jānis Laizāns		23.11.2022.

Pasūtītājs:	SIA "RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS" Reģ. Nr. 40003215461 Atbrīvošanas aleja 106, Rēzekne, LV-4601		
Objekts:	"Teritorijas labiekārtošana daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Lubānas ielā 7, Rēzeknē"	Pasūtījuma numurs:	RN 2020/05/ASK
Rasējums:	Ģenerālplāns ar LKT tīkliem	Mērogs:	1:250
		Marka:	LKT
		Stadija: / Lapa: / Lapas Nr.	BP / LKT-2 /