RASĒJUMU SARAKSTS

RASĒJUMA NR.	RASĒJUMA NOSAUKUMS	PIEZĪMES	DATUMS
ESS-DNS-111-001	ESS-DNS sistēmas vispārīgie rādītāji		26.04.2024
ESS-DNS-111-010	Pagraba plāns ar ESS-DNS iekārtu un tīklu izvietojumu		26.04.2024
ESS-DNS-111-101	1.stāva plāns, 1.1. zona ar ESS-DNS iekārtu un tīklu izvietojumu		26.04.2024
ESS-DNS-111-102	1.stāva plāns, 2.1. zona ar ESS-DNS iekārtu un tīklu izvietojumu		26.04.2024
ESS-DNS-111-103	A korpusa 1.stāva plāna daļa ar ESS-DNS iekārtu un tīklu izvietojumu		26.04.2024
ESS-DNS-111-200	A korpusa 2.stāva plāns ar ESS-DNS iekārtu un tīklu izvietojumu		26.04.2024
ESS-DNS-111-300	A korpusa 3.stāva plāns ar ESS-DNS iekārtu un tīklu izvietojumu		26.04.2024
ESS-DNS-111-400	A korpusa 4.stāva plāns ar ESS-DNS iekārtu un tīklu izvietojumu		26.04.2024
ESS-DNS-111-500	A korpusa 5.stāva plāns ar ESS-DNS iekārtu un tīklu izvietojumu		26.04.2024
ESS-DNS-111-600	A korpusa 6.stāva plāns ar ESS-DNS iekārtu un tīklu izvietojumu		26.04.2024
ESS-DNS-111-700	A korpusa 7.stāva plāns ar ESS-DNS iekārtu un tīklu izvietojumu		26.04.2024
ESS-DNS-116-001	Topoloģija		26.04.2024
ESS-DNS-116-002	Durvju vadības principshēma		26.04.2024
ESS-DNS-116-003	Logu vadības principshēma		26.04.2024
ESS-DNS-116-004	B korpuss, Sadalne SS2/1-20		26.04.2024
ESS-DNS-116-005	Sadalnes CC_DN2.2 iekārtu izvietojuma shēma		26.04.2024
ESS-DNS-116-006	Sadalnes CC_DN2.2 elektriska pieslēguma shēma		26.04.2024
ESS-DNS-116-007	Sadalnes CC_DN2.2 kontrolieru vadības shēma		26.04.2024
ESS-DNS-116-008	Sadalnes CC_DN3 kontrolieru vadības shēma		26.04.2024
ESS-DNS-116-009	Sadalnes CC_DN3 elektriska pieslēguma shēma		26.04.2024
ESS-DNS-116-010	Vadības elementu izvietojums uz sadalēm CC_DN1 - CC_DN3		26.04.2024

Projektēšanā izmantotie normatīvi un standarti

Tips un numurs	Nosaukums	Pielietojums
LBN 201-15	Būvju ugunsdrošība	Ugunsdrošības prasības automātikas sistēmām
LBN 200-21	Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs	
LVS EN 12101-2	Dūmu un karstuma kontroles sistēmas –2.daļa: Specifikācija dabiskai dūmu un karstuma ventilācijai	
LVS EN 12101-5	Dūmu un karstuma kontroles sistēmas –5.daļa: Norādījumi par funkcionālajiem ieteikumiem un aprēķinu metodēm attiecībā uz dūmu un karstuma izvades sistēmām	
LVS-EN 12101-6:2022	Dūmu un karstuma kontroles sistēmas –6.daļa: Specifikācijas sistēmām ar spiediena kritumu –Piederumi	
LVS-EN 12101-13:2022	Dūmu un karstuma kontroles sistēmas –13.daļa: Sistēmas ar spiedienu starpību. Projektēšanas un aprēķina metodes, uzstādīšana, pieņemšanas testēšana, kontroles testēšana un apkope	
LVS EN ISO 16484-2:2004	Ēku automātikas un vadības sistēmas - 2.daļa: Aparatūra	

Piezīmes

· Organizācijai, kura slēgs līgumu par ESS-DA sistēmas izbūvi, jāpiedāvā pilns darbu un materiālu komplekts, kas nepieciešams šīs sistēmas izbūvei. Materiālus un montāžas izstrādājumus, kas nav paredzēti dotajā projektā, jāparedz montāžas organizācijai, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi.

· Projektā paredzēto aparatūru un iekārtu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu tos saskaņojot ar projekta autoru un un pasūtītāju. Šī projekta risinājumi var tikt precizēti pēc pasūtītāja vai arhitekta norādījumiem.

· Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar spēkā esošiem pašvaldību un Latvijas Valsts izdotajiem būvneicības normatīviem, Eiropas normatīviem (EN), Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN). kā arī pasūtītāja norādījumiem par iekārtu atbilstību apdrošinātāju prasībām.

KODS	IZMAIŅAS	IZM. IZDARĪJA	DATUMS
C			
B			
A			

AUTOCAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU.

BŪVPROJEKTA DAĻAS IZSTRĀDĀTĀJS:

SIA "LAFIVENTS"
Būvkomersanta reģistrācijas numurs 3457-R
Kārļa Ulmaņa Gatve 1B, Rīga, LV-1004
Reģ. Nr. LV000330959
Tālr.: +371 67627787
www.lafivents.lv, mail@lafivents.lv

PASŪTĪTĀJS: SIA "VIDZEMES SLIMNĪCA"

PASŪT.NR. / ARHĪVA NR.: VS/2024-028

BŪVOBJEKTS: SIA „VIDZEMES SLIMNĪCA” VIDZEMES SLIMNĪCAS REHABILITĀCIJAS CENTRS JUMARAS IELA 195, VALMIERA

FAILA NOS.: JUM195_ESS-VAS_100_001

BŪVE: VIDZEMES SLIMNĪCAS

DATUMS: 26.04.2024

ARHĪVA Nr.: VS/2024-028

RASĒJ. NOSAUKUMS: ESS-DNS SISTĒMAS VISPĀRĪGIE RADĪTĀJI

STADIJA: BP

MĒROGS: 1:100

BŪVPROJ. DAĻAS VAD.:	R.Beļinskis		26.04.2024
IZSTRĀDĀJA:	D.Andrejevs		26.04.2024

DAĻA: RAS. NR.: ESS-VAS-001