


LIEKO DŪŅU ATŪDEŅOŠANAS TELPAS PLĀNS



Ū1 ūdensvada shēma dūņu atūdeņošanas telpā

SKATS A - A





PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

13	Ū1 ūdensvads uz polimēršķīduma sagatavošanas iekārtu
14	Ū1 ūdensvads uz dūņu presēm 10, 11 un lieko dūņu biezinātāju 4
4	lieko dūņu biezinātājs
5	polimēršķīduma sagatavošanas iekārta
10, 11	dūņu prese
17	spiediena paaugstināšanas sūknis
AISI304L	cauruļvadu materiāls
Ø60.3	cauruļvadu ārējais diametrs
	lodveida krāns
	vienvirziena vārsts

Piezīmes:

horizontālie attālumi doti milimetros

cauruļvadu un aprīkojuma apzīmējumi veidoti saskaņā ar tehnoloģisko shēmu

cauruļvadu augstuma atzīmes norādītas pa cauruļu ass līniju

* izmērus ar piezīmi precizēt iekārtu montāžas laikā

Iekārtu attēliem ir informatīvais raksturs.

Pasūtītājs: Pašvaldības SIA ŪDEKA, Talsu iela 65, Ventspils, LV-3602	Līguma Nr.: SAM 2.2.1. Nr. 35/2024
Projektētājs: LAKALME, Dzirnieku iela 26, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 1211-R	
Tehniskās specifikācijas nosaukums: Tehniskās specifikācijas izstrāde dūņu apstrādes iekārtu piegāde un uzstādīšana Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Dzintaru ielā 52A, Ventspilī	
Rasējuma nosaukums: Ū1 ūdensvada shēma dūņu atūdeņošanas telpā. Skats A - A.	

Amats	Paraksts	Uzvārds	Datums

Arh. Nr.	Mērogs	Stadija	Marka	Lapa	Lapas
Nr. 35/2024	1:50		TN	16	