

APKURES SLODŽU TABULA (GĀZES KATLS)

Nr.p.k	Būves (ēkas) nosaukums	Ārgaisa aprēķina temperatūra, °C	Apkures patēriņš, kW		
			Jauda siltam grīdam, kW	Jauda ventilācijas lokam, kW	Jauda kopā, kW
1	1. un 3. stāvi	-20°C	22.32	28.3	50.62

RASĒJUMU SARAKSTS

Nr	Nosaukums	Lapas Nr
1	Vispārējie rādītāji	AVK-A-1
2	Apkure. 1. stāva plāns	AVK-A-2
3	Apkure. 3. stāva plāns	AVK-A-3

Apkures sistēmu risinājuma apraksts

Projekta ietvaros paredzēts demontēt esošu elektrisko silto grīdu 1. stāvā.
 3. stāva paredzēsts aizvietot esošos radiatorus uz ūdens silto grīdu kontoriem.
 Apkures sistēmu pieslēgt pie esošiem maģistrāliem. Pie katras sadales kastes uzstādīt sajaukšanas mezglu ar cirkulācijas sūkņiem.
 Uzstādot silto grīdu sistēmu sekot ražotāja norādījumiem.

Objekta Nr.:	mm	Projektēšanas stadija: paz.p.būv.	
Pasūtītājs:	Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR.		
Objekts:	Laboratoriju ēkas pirmā un trešā stāva vienkāršotā atjaunošana		
Objekta adrese:	Lejupes iela 3, Rīga		
Rasējums:	Apkure Vispārīgie rādītāji		
Izstrādāja			
Inženieris	Juris Kassalietis Sert.nr. 4-03395		24.08.2023
Mērogs	Lapas marka	Lapas Nr.	Lapu skaits
B/M	AVK-A	1	3
SIA "LĒMAN Engineering" reģ. Nr. 40203154371 Valdeķu iela 60 k-3 - 3, Rīga, 29397000			