

VENTILĀCIJAS SISTĒMAS PAMATRĀDĪTĀJI

Sistēmas apzīmējums		Apkalpošanas zona, telpu grupa	Ventilācijas iekārtas marka	Ventilators		Elektrodzinējs			Filtrs	Siltummainis	Gaisa sildītājs			Gaisa dzesētājs		
				L (m3/h)	H (Pa)	N (kW)	I (A)	V/Ph			Gaisa Temp.(°C)	siltumnes. tips	gaisa temperat. (t°C)	Q (kW)	aukstumnes. tips	gaisa temperat. (t°C)
PN-1	P	1.stāvs, telpas nr.2, 3, 10, 36, 38, 40, 41, 42, 43	VTS VVS023c	1095	300	0.21	-	230/~1	F7	-20.0/15.1	Ūdens	0.0/+20.0	7.3	-	-	-
	N			1095	300	0.21	-	230/~1	M5	+22.0/-6.2	-	-	-	-	-	-
PN-2	P	3.stāvs, telpas nr.6, 7	VTS VVS021	720	300	0.18	-	230/~1	F7	-	Ūdens	13.6/+20.0	1.6	R410A	+27.0/+19.0	3.5
	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PN-3	P	3.stāvs, telpas nr.13, 14	VTS VVS010s	600	300	0.13	-	230/~1	F7	-20.0/14.3	Ūdens	0.0/+20.0	4.0	-	-	-
	N			600	300	0.13	-	230/~1	M5	+22.0/-3.5	-	-	-	-	-	-
PN-4	P	3.stāvs, telpas nr.19, 20, 21	VTS VVS021	1400	300	0.38	-	230/~1	F7	-	Ūdens	13.6/+20.0	3.0	R410A	+27.0/+17.4	8.0
	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PN-5	P	3.stāvs, telpas nr.18, 22, 23, 24	VTS VVS021	2000	300	0.74	-	230/~1	F7	-	Ūdens	13.6/+20.0	4.3	R410A	+27.0/+17.0	12.0
	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PN-6	P	3.stāvs, telpas nr.25, 26, 27	VTS VVS021	650	300	0.14	-	230/~1	F7	-	Ūdens	13.6/+20.0	1.4	R410A	+27.0/+19.5	3.0
	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PN-7	P	3.stāvs, telpas nr.30, 31, 32	VTS VVS021	1000	300	0.24	-	230/~1	F7	-	Ūdens	13.6/+20.0	2.2	R410A	+27.0/+18.7	5.0
	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PN-8	P	3.stāvs, telpas nr.34, 35	VTS VVS021	1210	300	0.31	-	230/~1	F7	-	Ūdens	13.6/+20.0	2.6	R410A	+27.0/+17.3	7.0
	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PN-9	P	3.stāvs, telpas nr.36, 37	VTS VVS021	900	300	0.21	-	230/~1	F7	-	Ūdens	13.6/+20.0	1.9	R410A	+27.0/+17.8	5.0
	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N-1	-	1.stāvs, telpa nr.38	S&P VENT-200NK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N			600	300	0.15	-	230/~1	-	-	-	-	-	-	-	-
N-2	-	1.stāvs, telpa nr.10	S&P VENT-160NK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N			200	300	0.07	-	230/~1	-	-	-	-	-	-	-	-
N-3	-	1.stāvs, telpa nr.16	S&P VENT-200NK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N			600	300	0.15	-	230/~1	-	-	-	-	-	-	-	-
N-4	-	3.stāvs, telpa nr.11	S&P VENT-160NK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N			300	300	0.09	-	230/~1	-	-	-	-	-	-	-	-

RASĒJUMU SARAKSTS

Nr	Nosaukums	Lapas Nr
1	Vispārējie rādītāji	AVK-V-1
2	Ventilācija. 1. stāva plāns	AVK-V-2
3	Ventilācija. 3. stāva plāns	AVK-V-3

Objekta Nr.:	mm	Projektēšanas stadija: paz.p.būv.
Pasūtītājs:	Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR.	
Objekts:	Laboratoriju ēkas pirmā un trešā stāva vienkāršotā atjaunošana	
Objekta adrese:	Lejupes iela 3, Rīga	
Rasējums:	Ventilācija Vispārīgie rādītāji	

Izstrādāja			
Inženieris	Juris Kassalietis Sert.nr. 4-03395	24.08.2023	
Mērogs	Lapas marka	Lapas Nr.	Lapu skaits
B/M	AVK-V	1	3

SIA "LĒMAN Engineering" reģ. Nr. 40203154371 Valdeķu iela 60 k-3 - 3, Rīga, 29397000
--