

1		2	
"UATS RAŠĒJUMU SARAKSTS			
NR.	NOSAUKUMS	MĒROGS	PIEZĪMES
UATS-1.	VIŠPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	BM	A3
UATS-2.	Laboratorijas korpuss, 1. stāva plāns ar UATS tīkliem	1:100	A1
UATS-3.	Laboratorijas korpuss, 2. stāva plāns ar UATS tīkliem	1:100	A2
UATS-4.	Laboratorijas korpuss, 3. stāva plāns ar UATS tīkliem	1:100	A2
UATS-5.	Laboratorijas korpuss, 4. stāva plāns ar UATS tīkliem	1:100	A2
UATS-6.	Saldētavas plāns ar UATS tīkliem	1:100	A3
UATS-7.	Vīvaīļa korpuss, pagrabstāva plāns ar UATS tīkliem	1:100	A3
UATS-8.	Vīvaīļa korpuss, 1.stāva plāns ar UATS tīkliem	1:100	A3
UATS-9.	Vīvaīļa korpuss, 2.stāva plāns ar UATS tīkliem	1:100	A3
UATS-10.	Jaunais korpuss, 2.stāva plāns ar UATS tīkliem	1:100	A2
UATS-11.	Jaunais korpuss, 3.stāva plāns ar UATS tīkliem	1:100	A2
UATS-12.	UATS tīklu struktūrskāme	BM	A2
UATS-13.	AKUMULĀTORU KAPACITĀTES NOTEKŠĀŅA	BM	A3
UATS-14.	CILPAS GARUMA APREĢINS. CIL.PA Nr. 1.	BM	A3
UATS-15.	CILPAS GARUMA APREĢINS. CIL.PA Nr. 2.	BM	A3
UATS-16.	CILPAS GARUMA APREĢINS. CIL.PA Nr. 3.	BM	A3
UATS-17.	CILPAS GARUMA APREĢINS. CIL.PA Nr. 4.	BM	A3
UATS-18.	IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA	BM	A4


- LVS CEN/TS 54-14:2019: „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas - 14. daļa. Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un uzturēšanai”;
- LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”;
- Ministru kabineta noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi”
- LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība”.
- MK noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi”;
- MK noteikumiem Nr.501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība”;
- LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli”;
- Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 "Ēku būvnoteikumi”;
- UATS iekārtu un materiālu ražotāja prasībām.

C	D	E	F
---	---	---	---

IEKĀRTU MARKĒJUMA ATŠĪFĒJUMS:


IAD1/1/1

- Detektora kārtas numurs zonā
- Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas zonas numurs
- Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas cīņas numurs
- Detektora apzīmējums:
 - S—siltumu detektors
 - K—dūmu un siltuma detektors
 - R—rokas darbības detektors
 - AM—adresu modulis
- Iesālguma izolators



KABEĻU
KABEĻI

	- UAS sistēmas kontroles panelis, "IRIS (1-4) L M L V / 31020024"; IRIS Loop TTE / 33000331(3.kst); akumulatoru kabīnēs "IRIS PS72 31020046"
	- adrešu ugunsgrēka dūmu optiskais detektors "SensolIRIS S130 / 31060049" ar bāzi "SensolIRIS B124"
	- adrešu ugunsgrēka termiskais detektors "SensolIRIS T110 / 31060050" ar bāzi SensolIRIS B124
	- konvencionālās ugunsgrēka termiskais detektors Panasonic "6295" IP67, Ex, 52 C, Class A2 S
	- Sīrtina ar strobu, IP65, Klaxon, "PSC 0013"
	- adrešu ugunsgrēka dūmu optiskais detektors "SensolIRIS S130 / 31060049" "SensolIRIS BSST IS / 32020010" sīrtina strobs bāze ar izolatoru
	- adrešu ugunsgrēka dūmu optiskais detektors "SensolIRIS S130 / 31060049" "SensolIRIS BSST IS / 32020010" sīrtina strobs bāze ar izolatoru
	- adrešu ugunsgrēka dūmu optiskais detektors "SensolIRIS S130 / 31060049" "SensolIRIS BSOU IS / 32020011" sīrtina bāze ar izolatoru
	- adrešu ugunsgrēka signālpoga, ar ietilpējuma izolatoru "SensolIRIS MCP 150 / 31060045"
	- adrešu vadības modulis (4. OUT) ar ietilpējuma izolatoru "SensolIRIS MIO 04 / 31020033"
	- adrešu vadības modulis (1. OUT) ar ietilpējuma izolatoru "SensolIRIS MOUT 240 / 31020035"
	- adrešu vadības/kontroles modulis (2-IN/2-OUT) ar ietilpējuma izolatoru "SensolIRIS MIO 22 / 31020029"
	- adrešu analogā zonas modulis ar ietilpējuma izolatoru (1 IN), "SensolIRIS MC-Z / 31060046"
	- UATS adreses cilpas kabelis JIE-E FEI80/E30 1x2x1.0+0,8
	- UATS moduļu barošanas kabelis JIE-E FEI80/E30 1x2x0.8+0,8
	- UATS konvencionāla līnijas kabelis JIE-E FEI80/E30 1x2x0.8+0,8

 "NIK" SIA LIELVĀRDES IELĀ, 107-24, RĪGA, LV-1011 TĀLR./FAKSS 67 281244, m.t. 29511472 nik-signalizacija@inbox.lv, REG. NR. 40103041505		77/2023/IR	
PASŪTĪTĀJS: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BĪOR” Reģ. Nr. 90009235333		STADIJA	TP
BŪVOBJEKTS: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BĪOR”, Lēlupes iela 3, Rīga, LV-1076		LAPAS NR.	UATS-1.
		LAPU SKAITS	18.
		MĒROGS	BM
RASĒJUMS: Ungunsgrēka signalizācijas sistēma		FORMĀTS	A3
VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI		ARHĪVA NR.:	UATS 77/2023-1
		DATUMS	15.09.2023.
DAĻAS VAD.	A.OZOLS		AIZVIETO
IZSTRĀDĀJA	A. MEĻNIKS		LAPAS CAUREJOŠ. NR.

Šī būvprojekta UATS	datums
Latvijas būvnormatīvu un citi normatīvo aktu un Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskajam, ka arī tehniskā vai īpašo noteikumu prasībām.	
Būvprojekta daļas vadītāja	
	(paraksts)
	(datums)