

Ieinteresētā piegādātāja uzdotais jautājums un komisijas sniegtā atbilde (apkopojums)

Ieinteresētā piegādātāja jautājums	Komisijas sniegtā atbilde/skaidrojums
<i>Iepirkuma “Drošības sistēmu uzstādīšana – modernizācija” (Iepirkuma identifikācijas Nr. SAEIMA 2025/21) nolikuma punktos 4.1.4.1. un 4.1.4.2. Pasūtītājs min prasības attiecībā uz piesaistītajiem būvspeciālistiem. Lūdzam Pasūtītāja apstiprinājumu, ka elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana un elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība speciālista sertifikāti, atbilstoši 2018. gada 20. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, ir aizstājami ar elektroietaišu projektēšana un elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība speciālista sertifikātiem?</i>	Komisija neapstiprina, ka nolikuma 4.1.4.1. un 4.1.4.2. punktos norādītie sertifikāti būtu aizstājami ar elektroietaišu projektēšanas un elektroietaišu izbūves darbu vadīšanas un būvuzraudzības speciālista sertifikātiem. Komisija norāda, ka minētie sertifikāti nav ekvivalenti attiecībā uz visiem darbiem, kas veicami elektronisko sakaru sistēmu projektēšanā un izbūvē. Komisija vērš uzmanību, ka iepirkuma priekšmets paredz arī darbus ar ārējo elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanu un izbūvi, kam pasūtītājs plāno piesaistīt tieši sertificētu(s) būvspeciālistu(s) darbības sfērās: elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana un elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība. Papildus komisija vērš uzmanību, ka tas vien fakts, ka abi sertifikāti ir attiecināmi uz automātisko ugunsaisardzības sistēmu – ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu –, kā arī automātisko ugunsaisardzības un ugunsdzēsības sistēmu automātikas un vadības daļas projektēšanu, būvdarbu vadīšanu un būvuzraudzību, neliecina, ka sertifikāti ir pilnībā ekvivalenti attiecībā uz citām būvdarbu jomām.