

**Iepirkuma komisijas 2025. gada 2. decembra sēdē sniegtās atbildes uz ieinteresētā
piegādātāja uzdotiem jautājumiem par atklāto konkursu
“Laukuma un pievadceļa izbūve Linezera ielā 6, Rīgā”
identifikācijas Nr. VAMOIC 2025/132 (turpmāk – atklāts konkurss)**

- 2. Jautājums:** “Darbu apjomu failā “*Darba apjomi_vajag corr 30.10.2025.xlsx*”, darba lapā “1.2TS-CD” nav skaidri saprotami veicamie darbu veidi pozīcijās Nr. 2 “Esošās grunts izrakšana.” - vai šajā pozīcijā paredzama tikai grunts izrakšana, vai arī izraktās grunts izvešana uz būvuzņēmēja krautni?
Nr. 4 “Grunts atvešana teritorijā.” – vai šajā pozīcijā paredzama tikai grunts iegāde un piegāde objektā, vai arī pievestās grunts iestrāde?
Nr. 5 “Esošās grunts blietēšana.” – vai šajā pozīcijā paredzama tikai uzbēruma grunts platību blietēšana, vai arī visa projekta teritorija?
Lūdzam precizēt kādi tieši darbi veicami šajās pozīcijās, lai pretendents var paredzēt precīzas darbu izmaksas, nerēķinot pozīcijās darbu izmaksas, kuras šajās pozīcijās nebūtu paredzamas.”

2. Atbilde:

Pozīcija Nr. 2 – “Esošās grunts izrakšana.” ietver esošās grunts izrakšanu, savākšanu, izvešanu ārpus objekta un utilizāciju (nogāde būvuzņēmēja legalizētajā krautnē/poligonā).

Pozīcija Nr. 4 – “Grunts atvešana teritorijā.” ietver grunts iegādi, piegādi objektā un iestrādi paredzētajās vietās atbilstoši projekta prasībām.

Pozīcija Nr. 5 – “Esošās grunts blietēšana.” ietver esošās un pievestās (jaunievietās) grunts blietēšanu visā būvlaukumā projektā paredzētajā apjomā, ne tikai atsevišķās uzbēruma zonās.

Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes un skaidrojumi ir neatņemama atklāta konkursa nolikuma sastāvdaļa.