



LĪVĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģistrācijas Nr. 90000065595, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV – 5316

tel. 65307250, www.livani.lv e-pasts pasts@livani.lv

Atklāta konkursa

“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un būvdarbu veikšana objektam “Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas tehnisko risinājumu saslēgšana vienotā sistēmā ēkai Rīgas ielā 77, Līvānos””

(iepirkuma procedūras veids un nosaukums)

Identifikācijas Nr.

LNP 2026/1

Atbilde uz ieinteresētā pretendenta jautājumu Nr.2

Līvānu novada pašvaldības iepirkumu komisija 2026.gada 3.februāra sēdē izskatīja ieinteresētā pretendenta iesniegto jautājumu un sniedz uz to atbildi.

Ieinteresētā pretendenta 1. jautājums:

Iepazīstoties ar iepirkuma “Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas tehnisko risinājumu saslēgšana vienotā sistēmā ēkai Rīgas ielā 77, Līvānos” tehnisko specifikāciju un veicot objekta apsekošanu dabā, konstatējām vairākas būtiskas neatbilstības esošajās sistēmās.

Apsekošanas laikā tika secināts, ka:

- uzstādītās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas neatbilst spēkā esošajiem Latvijas normatīviem un LVS CEN/TS 54-14:2019 prasībām;
- objektā trūkst pilnvērtīgas trauksmes izziņošanas (skaņas/gaismas) sirēnu sistēmas;
- viena ēkas daļa ir aprīkota ar ugunsgrēka signalizācijas paneli, bet otra – ar apsardzes signalizācijas paneli;
- sistēmas ir tehniski un funkcionāli sadrumstalotas un savstarpēji nesavietojamas.

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (UATS) un apsardzes signalizācijas sistēma ir divas neatkarīgas sistēmas ar atšķirīgiem darbības principiem un tehniskajiem parametriem (t.sk. barošanas spriegumiem – attiecīgi 24V un 12V). To apvienošana vienā kopējā tehniskā risinājumā nav pieļaujama un neatbilst ugunsdrošības un standartu prasībām, kā arī var radīt sistēmu darbības riskus.

Ņemot vērā minēto:

- esošo sistēmu daļēja pārbūve vai fragmentāra integrācija nav tehniski pamatota un nav iespējama atbilstoši būvniecības jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
- lai nodrošinātu normatīviem atbilstošu, drošu un vienotu UATS risinājumu visai ēkai, nepieciešama pilnīgi jauna projekta izstrāde;
- nepieciešama esošo neatbilstošo sistēmu demontāža un jaunas, vienotas UATS sistēmas projektēšana un izbūve visā objektā, nevis atsevišķās daļās.

Lūdzam precizēt Pasūtītāja ieceri un iepirkuma mērķi vai finanšu piedāvājums jāgatavo, paredzot pilnīgu esošo sistēmu demontāžu, jauna būvprojekta izstrādi un pilnas UATS sistēmas izbūvi no jauna visai ēkai?

Iepirkumu komisijas atbilde uz ieinteresētā pretendenta 1. jautājumu:

Informējam, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta veiktās pārbaudes laikā netika konstatēti pārkāpumi attiecībā uz esošās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk - UATS) atbilstību LR normatīvajiem aktiem.

Pasūtītājs neredz šķēršļus trīs BENTEL J408 paneļu aizvietošanai ar vienu paneli, piemēram, SmartLine 036 vai tehniski līdzvērtīgu ekvivalentu.

Vienlaikus informējam, ka atklātā konkursā netiek izvirzīta prasība veikt pilnīgu esošo sistēmu demontāžu, jauna būvprojekta izstrādi vai visas ēkas UATS izbūvi no jauna.

Pretendentam finanšu piedāvājums jāgatavo, balstoties uz paša veiktu tehniski ekonomisko izvērtējumu, ņemot vērā faktisko situāciju objektā, spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kā arī iepirkuma dokumentācijā noteiktos nosacījumus.

Iepirkumu komisija