

Par atklātu konkursu
“VĀRSTU UN PRETVĀRSTU PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA SS “BALTEZERS””
(identifikācijas Nr.RŪ-2025/206)

Rīgā, 2026.gada 18.martā

Papildu informācija Nr.1

Iepirkuma komisija sniedz atbildi uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu par atklāta konkursa “Vārstu un pretvārstu piegāde un uzstādīšana SS “Baltezers”” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2025/206; turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu (turpmāk – nolikums).

Uzdotsais jautājums Nr.1:

Veicot esošās situācijas novērtēšanu stacijā, tiek secināts, ka Vārsta DN 1000 - B_V12, esošā uzstādītā elektropiedziņa nav pielietojama jaunā tipa aizbīdņiem - esošās elektropiedziņas griezes moments ir nepietiekošs, kā arī neatbilstošs pievienojuma veids jaunā tipa reduktoriem. Aizbīdņa reduktora pielāgošana esošajai piedziņai nav iespējama no ražotāja puses.

Lūdzam precizēt, vai finanšu piedāvājumā, pozīcijā 1.1. var tikt iekļautas - *Diskveida puspagrieziena vārsta DN 1000 ar elektropiedziņu piegāde*, izmaksas?

Atbilde Nr.1:

Kā tas ir aprakstīts Tehniskajā specifikācijā, pretendents piegādā tikai diskveida puspagrieziena vārstu, Tehniskajā specifikācijā nav izvirzītas prasības reduktoram.

Vārsta piedziņa (reduktors un AUMA elektropiedziņa) paliek esošie, tie Pretendentam nav jāpiegādā.

Līdz ar to finanšu piedāvājuma 1.1.pozīcijā pretendents nav tiesīgs iekļaut izmaksas par tehnisko risinājumu, kas pretendentam nav jāveic iepirkuma ietvaros.