

**Par atklāta konkursa
“SŪKŅU PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA”
(IDENTIFIKĀCIJAS NR. RŪ–2026/30)
nolikumu**

Rīgā, 2026.gada 22.maijā

Papildu informācija Nr.1

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem par atklāta konkursa “Sūkņu piegāde un uzstādīšana”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2026/30, nolikumu:

Jautājums Nr.1:

Vai tiek akceptēta iepirkuma tehniskajā specifikācijā, tabulas pozīcijā Nr. 24 norādītās ekscentriskās skrūves sūkņa rotējošo daļu nerūsējošā tērauda materiāla AISI 316Ti (bieži pielietots vidēs ar augstu temperatūru) aizvietošana ar pielietojumam pilnībā atbilstošu AISI 316L nerūsējošo tēraudu?

Atbilde Nr. 1:

Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādītā prasība ekscentriskās skrūves sūkņa rotējošām daļām no nerūsējošā tērauda materiāla EN 1.4571 (AISI 316Ti) paredz materiāla stabilizāciju ar titāna karbīdiem, kas ļauj hromam palikt neskartam un pilnvērtīgi pildīt savu aizsargfunkciju. Pasūtītājs neparedz mainīt šo prasību un piedāvājums ar aizvietotu zemākas klases materiālu netiks akceptēts.

Jautājums Nr.2:

Lūdzu informējiet vai iespējams aizstāt pozīcijā Nr. 22 norādīto dubultā hroma pārklājuma (ductile chromium coating) ar pielietojumam atbilstošu hroma (chromium plating) pārklājumu.

Atbilde Nr. 2:

Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādītā prasība pozīcijā Nr. 22 ar norādīto dubultā hroma pārklājumu (ductile chromium coating) paredzēta, lai aizsargātu slīdošos mehānismus, kas pakļauti lielai berzei. Pasūtītājs neparedz mainīt šo prasību un piedāvājums ar aizvietotu zemākas klases (chromium plating) pārklājumu netiks akceptēts.