



CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA
CĒSU NOVADA JAUNPIEBALGAS APVIENĪBAS
PĀRVALDE

Reģ. Nr. 90000031033, Nodokļu maksātāja Reģ. Nr. 90000031048
Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125
Tālr. 64162440; e-pasts: jaunpiebalga@cesunovads.lv
www.jaunpiebalga.lv

Cēsu novada Jaunpiebalgas pagastā

2026.gada 7.maijā

Atklāta konkursa

**“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Jaunpiebalgas pagasta pašvaldības grants
ceļa “Saulītes – Skubiņi - Boļi” pārbūve””
(Iepirkuma identifikācijas Nr. CNJAP 2026/02)
IEINTERESĒTAJIEM PRETENDENTIEM**

Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes iepirkumu komisija pēc iepirkuma ar ID Nr. CNJAP 2026/02 izsludināšanas ir saņēmusi iespējamo pretendentu jautājumus

1. Pretendenta jautājums

Lūdzam precizēt PU 7.punktā minēto prasību “Saglabāt ceļa trases novietojumu, nepieciešamības gadījumā zemes vienības robežās trases līniju var korigēt”. Iepazīstoties ar esošā ceļa trases novietojumu un ceļa nodalījuma joslas robežām, secināms ka šo prasību nav iespējams ievērot, jo atsevišķās vietās esošā ceļa trase šķērso zemes vienības, ka pēc www.kadastrs.lv pieejamās informācijas atrodas pilnā vai daļējā fizisku personu valdījumā. Lūdzam precizēt kādā kārtībā Pasūtītājs norēķināsies par veiktajiem projektēšanas darbiem, ja nebūs iespējams saņemt iepriekš minēto zemes vienību īpašnieku (fizisko personu) saskaņojumus būvprojektam. Norādām ka bez fizisko personu saskaņojumiem faktiski nav iespējams saņemt Būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi.

Pasūtītāja atbilde:

Pasūtītājs norēķināsies ar Izpildītāju saskaņā ar iepirkuma līguma nosacījumiem. Jautājums par saskaņojumu saņemšanu no visiem zemes vienību īpašniekiem tiks risināts sadarbojoties ar Jaunpiebalgas apvienības pārvaldi.

2. Pretendenta jautājums

Dabā esošais ceļš ir ~ 4m plats, bet Pasūtītājs norādījis, ka ceļš projektējams 5 – 5.5m platumā, neņemot vērā nomales; atsevišķos posmos, kur abpus ceļam ir mežs un, iespējams, vēl jāparedz grāvji, projekta risinājums var sasniegt ~ 9.5m platumu. Vai projektēšanas darbi paredz arī plānoto izcērtamo koku trases marķēšanu?

Pasūtītāja atbilde:

Jā, projektēšanas darbi ietver plānoto izcērtamo koku trases marķēšanu dabā.

3. Pretendenta jautājums.

Vai Pasūtītāja rīcībā ir dati par iepirkuma izsludināšanas brīdī zināmām inženierkomunikācijām, kuru pārbūve nepieciešama?

Pasūtītāja atbilde:

Pasūtītāja rīcībā nav informācijas par nepieciešamo inženierkomunikāciju pārbūvi.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

(*paraksts)

/Signe Rupaine/

*DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU