



## BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901  
tālr. 63922238, e-pasts: [pasts@bauskasnovads.lv](mailto:pasts@bauskasnovads.lv), [www.bauskasnovads.lv](http://www.bauskasnovads.lv)

Bauskā

07.05.2026.

***Atbildes uz komentāriem par atklāta konkursa “Rātslaukuma teritorijas labiekārtošana Bauskā, Bauskas novadā”, identifikācijas Nr. BNP 2026/28, dokumentāciju***

Jautājumi par tehnisko dokumentāciju.

**Jautājums:** Lūdz skaidrot tāmes pozīciju 4.2.7 - *Stabā iebūvēta gaismekļa dimmēšanas sistēma. Plks. 12.00 gaismas apjoms samazinās uz 30%*, vai ir iespēja norādīt konkrētu gaismekli šai pozīcijai? Kā arī, vai ir iespēja piedāvāt gaismekli, kurā jau ir iestrādāts dimmēšanas grafiks.

**Atbilde:** Konkrēts gaismeklis norādīts tāmē - projektā uz katra norādītā laternu staba no L1 līdz L5 paredzēts uzstādīt pa diviem gaismekļiem, skat. tāmes pozīcija Nr. 4.2.6. “Gaismeklis OW LED, 48W, 8650lm, 3500K, ROSA” kopējais daudzums 10 gb. Tāmē vai specifikācijās nav noteikta konkrēta stabā iebūvējama dimmēšanas sistēma – līdz ar to Pretendents piedāvā savu dimmēšanas sistēmu, kura var kontrolēt tāmes pozīcijā Nr. 4.2.6. norādīto gaismekli vai tā ekvivalentu vai arī ekvivalentu gaismekli, kurā ir iestrādāts dimmēšanas grafiks.

**Jautājums:** Projektā ir norādīta plānotās strūklakas izbūve, tāmē nav pozīcijas par strūklakas izbūvi, līdz ar to nav saprotams, vai strūklakas izbūve ietilpst, šajā iepirkuma procedūrā.

**Atbilde:** Šobrīd apjomos šī strūklaka nav paredzēta.

Pretendenti ar atklāta konkursa aktuālo dokumentāciju var iepazīties un to lejupielādēt Elektronisko iepirkumu sistēmas, turpmāk – EIS, e-konkursu apakšsistēmā Pasūtītāja pircēja profilā (<https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16744>).

Maksimova 28708138  
[kristine.maksimova@bauskasnovads.lv](mailto:kristine.maksimova@bauskasnovads.lv)