

Atbildes uz jautājumiem

Dobelē, 2026.gada 20.maijā

Par iepirkumu „PVC logu un metāla ārdurvju piegāde un uzstādīšana”, ID SIA DN 2026/10 nolikuma prasībām

Uzdotie jautājumi:

1. Labdien, vai varētu precizēt, kāds ir aptuvenais iekšējo palodžu platums?
2. Jautājums par Būvdarbu apjomu sarakstu, Kādā mērvienībā rēķināt logu iekšējo un ārējo aiļu apdari?
3. Jautājums par Būvdarbu apjomu sarakstu, Kādā mērvienībā rēķināt logu iekšējās un ārējās lentas?

Atbilde uz 1. jautājumu:

1. Aptuvenais iekšējo palodžu platums ir 22 cm.
2. Logu iekšējo un ārējo aiļu apdari Būvdarbu apjomu sarakstā lūdzam rēķināt mērvienībā m.
3. Logu iekšējās un ārējās lentas lūdzam rēķināt mērvienībā m

D.Neimane
63745452