

Jautājumi-atbildes Nr.1

Atklāta konkursa “Pašvaldības telpu pārbūve par ambulatorām telpām, vides pieejamības nodrošināšana un iekštelpu remonts Rēzeknes novada Vecružinā, Stoļerovā un Viļānos” (identifikācijas Nr. RNP 2026/21) ietvaros

Nr.p. k.	Pretendenta jautājums	Atbilde		
1.	<u>Iepirkuma daļā Nr.2 “Rēznas pamatskolas telpu pārbūve par ambulatorām telpām ar vides pieejamības nodrošināšanu Stoļerovas pagasta FVP vajadzībām”</u>, lūdzam sniegt skaidrojumu un precizējumus par projektā un būvdarbu apjomos norādītajām durvju un stikla konstrukcijām: 1) <i>Konkrēti lūdzam precizēt markas VVL-1 konstrukciju</i>, jo aprakstā ir norādīts REHAU profils, kas atbilst PVC konstrukcijai, savukārt rāmja aprakstā minēts “ozols nažfinierējums”. Vienlaikus nav saprotams, kas tieši domāts ar apzīmējumu “nažfinierējums”, jo piegādātāji nav spējuši identificēt šādu apdares veidu un nevar nodrošināt šādu materiālu atbilstoši norādītajai specifikācijai. Papildus norādām, ka marka VVL-1 nav iekļauta būvdarbu apjomos un ir norādīta tikai projekta dokumentācijā, kā rezultātā nav iespējams saprast, vai minētā konstrukcija ir jāiekļauj finanšu piedāvājumā un kādā apjomā tā paredzēta. Lūdzam sniegt detalizētu skaidrojumu par paredzēto materiālu, konstrukcijas tipu, apdares risinājumu un nepieciešamajiem apjomiem. 2) <i>Papildus lūdzam precizēt markas D-1 durvju konstrukciju</i>, jo aprakstā vienlaikus ir norādīts PVC rāmis un alumīnijs, kas rada pretrunas par paredzēto konstrukcijas veidu un tehnisko izpildījumu. Lūdzam norādīt, kāda tieši materiāla konstrukcija ir paredzēta objektā, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt precizējumus projektā un būvdarbu apjomos, lai Pretendenti varētu sagatavot tehniski korektu un savstarpēji salīdzināmu finanšu piedāvājumu.	<i>Iepirkuma daļā Nr.2 “Rēznas pamatskolas telpu pārbūve par ambulatorām telpām ar vides pieejamības nodrošināšanu Stoļerovas pagasta FVP vajadzībām”:</i> <u>1) Skaidrojums par markas VVL-1 konstrukciju:</u> Apraksts: <i>Iekštelpu vitrīna VL-1 REHAU Euro-Design 70 profilu sistēma;</i> Rāmis: <i>PVC starpsienas rāmis, toni saskaņot ar pasūtītāju. Slēdzenes - nerūsējošā tērauda.</i> Apjomos atbilst pozīcija: <table><tr><td>2.2.</td><td>Sienu montāžas darbi</td></tr></table> <u>2) Skaidrojums par markas D-1 durvju konstrukciju:</u> Iekšdurvis. <i>PVC, divviru, stiklotas, rūpnieciski krāsotas, toni saskaņot ar pasūtītāju. Skaņas izolācijas vērtība 28-29dB, bez sliekšņa.</i> Rāmis: PVC	2.2.	Sienu montāžas darbi
2.2.	Sienu montāžas darbi			