

Atklāts konkurss

“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi III kategorijas patvertņu izveidei Dobeles novadā”

identifikācijas numurs DNP 2026/35K/ERAF

Komisijas skaidrojums 03.07.2026.

Dobeles novada pašvaldības Iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija) informē, ka 30.06.2026. Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā tika iesniegti jautājumi no *Ieinteresētā piegādātāja* par atklāta konkursa ***“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi III kategorijas patvertņu izveidei Dobeles novadā”***, **identifikācijas numurs DNP 2026/35K/ERAF** Iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām, kurš ir izskatīts un sagatavots skaidrojums.

Jautājums:

Lūdzam Iepirkuma komisiju precizēt uz kāda pamata iepirkuma organizētājs ir paredzējis, ka būvprojekta izstrāde ir paveicama četrus mēnešu laikā?

Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu ir paredzams, ka balsti jāizvieto aptuveni uz katrām 10 m², kas prasa veikt ģeoloģisko izpēti un izstrādāt būvkonstrukciju (BK) daļu. Turklāt katrai ēkai būs nepieciešams individuāls konstruktīvais risinājums, jo ēkas savstarpēji atšķiras.

Skaidrojums:

Pretendentam Tehniskajā specifikācijā/projektēšanas uzdevumā norādīts, ka Kopējais Līguma izpildes termiņš 11 (vienpadsmit) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas, tajā skaitā:

- 1.1. **Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde veicama - 4 (četrus) mēnešu laikā** no līguma spēkā stāšanās dienas (jābūt reģistrētam Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), tai skaitā 1 (viens) mēnesis būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanai ar institūcijām, kuras izsniegušas tehniskos noteikumus un, ieskaitot Būvvaldes atzīmes saņemšanu būvniecības ieceres dokumentācijā par projektēšanas nosacījumu izpildi.
- 1.2. **Būvdarbi** – Būvdarbi izpildāmi **7 (septiņus) mēnešu laikā** no būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes un Būvvaldes atzīmes saņemšanas būvniecības ieceres dokumentācijā par projektēšanas nosacījumu izpildi, tai skaitā ne vairāk kā 1 (viens) mēnesis pēc būvdarbu pabeigšanas Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā. Būvdarbi jāveic atbilstoši tehniskajai specifikācijai, izstrādātajai būvniecības ieceres dokumentācijai, Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem un Līguma projektam.

Norādām, ka ir prasība izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju un pretendents ir jāvērtē vai tas ir paskaidrojuma raksts vai būvprojekts. Saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 6.1. punktu piegādātājs var iesniegt piedāvājumu ne vairāk kā par divām iepirkuma priekšmeta daļām.

Katrā iepirkuma daļā ir III grupas būve. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvprojekta izstrādes gadījumā nepieciešama būvprojekta ekspertīze. Pamatojoties uz iespējamu būvprojekta ekspertīzes nepieciešamību tiek grozīti līguma izpildes termiņi, nemainot kopējo līguma izpildes termiņu 11 (vienpadsmit) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas, tajā skaitā:

- 1.1. **Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde veicama - 4 (četrus) 5 (piecus) mēnešu laikā** no līguma spēkā stāšanās dienas (jābūt reģistrētam Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), tai skaitā 1 (viens) mēnesis būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanai ar institūcijām, kuras izsniegušas tehniskos noteikumus un, ieskaitot Būvvaldes atzīmes saņemšanu būvniecības ieceres dokumentācijā par projektēšanas nosacījumu izpildi.
- 1.2. **Būvdarbi** – Būvdarbi izpildāmi **7 (septiņus) 6 (sešus) mēnešu laikā** no būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes un Būvvaldes atzīmes saņemšanas būvniecības ieceres dokumentācijā par projektēšanas nosacījumu izpildi, tai skaitā ne vairāk kā 1 (viens) mēnesis pēc būvdarbu pabeigšanas Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā. Būvdarbi jāveic atbilstoši tehniskajai specifikācijai, izstrādātajai būvniecības ieceres dokumentācijai, Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem un Līguma projektam.

Projektēšanas uzdevumā noteiktas vispārējas prasības, kas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes gaitā var tikt detalizētas un precizētas. Ir norādīta prasība: “papildus aizsardzībai pret iegruvumiem paredzēt griestu/pārseguma balstus, orientējoši 1 balsts uz 10 m²”. Projektētājam ir

jāvērtē vai katrā konkrētā objektā prasība ir nepieciešama. Gadījumā, ja papildu balsti ir nepieciešami, tie jāparedz.

Ņemot vērā, ka tiks veikti grozījumi Iepirkumu dokumentācijā, piedāvājuma iesniegšanas termiņš tiks pagarināts līdz **2026. gada 22. jūlija plkst. 10:00.**

!!! Lūdzam sekot līdz aktuālajai informācijai Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.