

Par atklātu konkursu
“ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU BŪVDARBU BŪVPROJEKTU
IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA”
(identifikācijas Nr.RŪ-2025/176)

Rīgā, 2026.gada 15.maijā

Papildu informācija Nr.1

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par atklāta konkursa “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvdarbu būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr.RŪ-2025/176; turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu (turpmāk – Nolikums).

1.jautājums:

Izskatot atklāta konkursa 2.iepirkuma daļai “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ūdenssaimniecības attīstībai Kvadrāta ielas rajonā, Rīgā” Nolikumu, ņemot vērā mūsu projektēšanas pieredzi Rīgā, lai sniegtu pēc iespējas precīzāku cenu piedāvājumu minētajā iepirkumā, ir nepieciešams zināt ielu atjaunošanas prasības. Šobrīd esošās ielas ir ar nesaistošu segumu (frēzētā asfalta segums). Ja tiks mainīts ielas segums, vai RD Ārtelpas un mobilitātes departaments pieprasīs paredzēt lietuss ūdens kanalizācijas sistēmu un pilnu ielas seguma atjaunošanas projektu.

Ieteicams pirms cenu piedāvājumu iesniegšanas pieprasīt RD Ārtelpas un mobilitātes departamenta Tehniskos noteikumus Kvadrāta ielas rajonam, Rīgā.

1.atbilde:

Pasūtītājs iepirkuma dokumentāciju ir papildinājis ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta tehniskie noteikumi objektam “Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Kvadrāta ielas rajonā Rīgā” (skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1).

2.jautājums:

Lūdz sniegt atbildes uz sekojošiem jautājumiem par 2.iepirkuma daļu “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ūdenssaimniecības attīstībai Kvadrāta ielas rajonā, Rīgā”:

- 1) 2.2.1.pielikums_iepirkuma_2.dalai shēmā ūdensvada trases pieslēgumi Kvadrāta ielā norādīti pie Maskavas ielas maģistrālā ūdensvada D400 tēr.-D450 pl. šķērsojot Maskavas ielu. Savukārt 2.2.pielikuma 2.pielikuma “Tehniskās prasības” 1.pielikuma tīklu shēmās norādītas pieslēguma vietas pie ūdensvada atzara D200 pl. Kvadrāta ielas atzarojumā no Maskavas ielas un D110 pl. Kvadrāta un Mazjumpravas ielu krustojumā. Lūdzam precizēt ūdensvada pieslēguma punktus.*
- 2) 2.2.pielikuma 2.pielikuma “Tehniskās prasības” punktā 2.4. noteiktas prasības kanalizācijas sūkņu stacijai. Lūdzam precizēt kāda tipa sūkņu stacija jāprojektē - pazemes tipa bez virszemes apkalpes ēkas (kioska) vai ar virszemes apkalpes ēku (kiosku). Vai nepieciešams žogs ap sūkņu staciju ?*

2.atbilde:

Pasūtītājs informē, ka:

- 1) ir labots Nolikuma 2.2.pielikuma “Tehniskā specifikācija 2.iepirkuma daļai” 1.pielikums “Darba robežu shēmas” (skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1);
- 2) kanalizācijas sūkņu stacijas (turpmāk – KSS) projektēšanu veikt un izbūvi paredzēt atbilstoši KSS prasībām, kas ir izvietotas SIA “Rīgas ūdens” mājas lapā <https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem> sadaļā “Kanalizācija” – “SIA “Rīgas ūdens” prasības kanalizācijas sūkņu stacijas projektēšanai un būvniecībai” un kurās noteikts:
“3.1.ja kāda no KSS iekārtām vai aprīkojuma vienībām pārsniedz 250 kg svaru, paredzēt to ar virszemes paviljonu;

3.2.ja KSS iekārtu vai aprīkojuma vienības svars nepārsniedz 250 kg, virszemes paviljons nav obligāta prasība.”

Vēršam uzmanību, ka Uzņēmējam jāievēro arī minēto SIA “Rīgas ūdens” prasību kanalizācijas sūkņu stacijas projektēšanai un būvniecībai 2.3.punktu:

“2.3.vadoties pēc izbūves iespējām, paredzēt nožogojumu teritorijai ap virszemes paviljonu.”

Prasība izriet no Nolikuma 2.2.pielikuma “Tehniskā specifikācija 2.iepirkuma daļai” 2.punktā “Būvniecības dokumentācija” norādītā: “[..] jāpiemēro Pasūtītāja tīmekļa vietnē sadaļā Pakalpojumi – Būvniecības ierosinātajiem – Projektētajiem norādītās Vadlīnijas būvprojektu (BP) izstrādāšanai (<https://www.rigasudens.lv/lv/vadlinijas>)” un attiecīgi minēto vadlīniju VIII sadaļā “Prasības kanalizācijas tīklu projektu risinājumiem” norādītā.

3.jautājums:

Lūdz sniegt atbildes uz sekojošu jautājumu par atklāta konkursa 3.iepirkuma daļu “Ūdensvadu pārbūves un kanalizācijas cauruļvada atjaunošanas Ceļinieku ielā un Sarkandaugavas ielā, Rīgā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” – 2.3.pielikuma 2.pielikuma “Tehniskās prasības” punktā 2.3.1. noteikts “...atjaunot centralizētas kanalizācijas sistēmas DN 600 mm cauruļvadu Ceļinieku ielā posmā no skatakas K24592 līdz K24594...”. 2.3.pielikuma 2.pielikuma “Tehniskās prasības” Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu shēmā, 2.lapā kanalizācijas sistēmas ielas trases cauruļvadā norādīt diametrs D225 KER. Lūdzam precizēt atjaunojamā kanalizācijas sistēmas cauruļvada diametru.

3.atbilde:

Pasūtītājs informē, ka Nolikuma 2.3.pielikuma “Tehniskā specifikācija 3.iepirkuma daļai” 2.pielikuma “Tehniskās prasības” 2.3.1.punktā ir redakcionāla kļūda cauruļvada diametrā. Norādām, ka kanalizācijas sistēmas cauruļvada diametrs Ceļinieku ielā posmā no skatakas K24592 līdz K24594 ir DN 225.KER.

4.jautājums:

Lūdzam sniegt atbildes uz sekojošu jautājumu par atklātu konkursu:

- 1) Iepirkuma 3.daļas un 4.daļas Tehniskās specifikācijas - Projektēšanas uzdevuma punktā 2.1. noteikts “Ūdensvada beztranšējas izbūves metode ir mikrotunelēšana vai caurspiešana”. Lūdzam precizēt, vai ir iespējams izmantot arī horizontāli vadāmo urbšanas metodi;*
- 2) Iepirkuma 3.daļas un 4.daļas Tehniskās specifikācijas - Projektēšanas uzdevuma punktā 1. noteikts “pašteses kanalizācijas ... atjaunošanu (vēlams ar oderēšanas metodi)...”. Lūdzam labot Tehnisko specifikāciju - Projektēšanas uzdevumu un precīzi noteikt konkrētu atjaunošanas metodi - ar oderēšanu, vai ar atklāto rakšanu, jo projektēšanas darba apjoms, laika patēriņš un, līdz ar to, izmaksas ievērojami atšķiras šīm divām metodēm;*
- 3) Ņemot vērā iepriekš uzdotos jautājumus un Pasūtītājam nepieciešamo laiku atbilžu un labojumu sagatavošanai, un Pretendentam precizēto prasību izvērtēšanai, apstrādei un iekļaušanai piedāvājumā, lūdzam pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu.*

4.atbilde:

Pasūtītājs informē, ka:

- 1) 3. un 4.iepirkuma daļas ietvaros kā ūdensvada beztranšējas izbūves metode jāparedz mikrotunelēšana vai caurspiešana, vai horizontāli vadāmo urbšanas metode (skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1);*
- 2) Atbilstoši Nolikuma 2.3.pielikuma “Tehniskās specifikācijas 3.iepirkuma daļai” un 2.4.pielikuma “Tehniskās specifikācijas 4.iepirkuma daļai” 2.pielikumos “SIA “Rīgas ūdens” tehniskās prasības” norādītajai informācijai – norādītos kanalizācijas atjaunojamās posmus paredzēt atjaunot, izmantojot oderēšanas metodi (skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1);*
- 3) Pasūtītājs ir pagarinājis piedāvājumu iesniegšanas termiņu, veicot attiecīgus Nolikuma grozījumus (skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1).*

5.jautājums:

Lūdz sniegt atbildes uz sekojošu jautājumu par atklāta konkursa 2.iepirkuma daļu "Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ūdenssaimniecības attīstībai Kvadrāta ielas rajonā, Rīgā".

2.2.pielikuma 2.pielikuma "Tehniskās prasības" punktā 2.4.3. noteikts "Būvprojektā jāiekļauj plānoto primārās enerģijas patēriņa novērtējumu (kWh/m^2 gadā) ..." kas jāveic "kanalizācijas sūkņu stacijas (turpmāk – KSS) ēkām ar platību $50 m^2$ un vairāk, ja ir paredzama ēkas virszemes daļa". "KSS ēkām ar platību mazāku par $50 m^2$ vai KSS ēkām, kurām nav paredzēta virszemes daļa..." aprēķins veicams vienkāršoti. Lūdzam precizēt vai pazemes tipa KSS, kas pēc būtības nav ēka, bet gan aka ar sūkņiem, ir nepieciešams veikt primārās enerģijas patēriņa novērtējumu ?

5.atbilde:

Jā, atbilstoši Nolikuma 2.2.pielikuma "Tehniskā specifikācija 2.iepirkuma daļai" 2.pielikumam "SIA "Rīgas ūdens" tehniskās prasības" norādītajam 2.4.3.punktam primārās enerģijas patēriņa novērtējumu jāveic arī pazemes KSS.