

Par atklātu konkursu
“ŪDENSVADA ATJAUNOŠANAS DARBI RĪGĀ, CĒRES IELĀ, POSMĀ NO
PAMPĀĻU IELAS LĪDZ DAUGUĻU IELAI”
(identifikācijas Nr.RŪ-2026/109)

Rīgā, 2026.gada 8.jūlijā

Papildu informācija Nr.2

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildi uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu par atklāta konkursa “Ūdensvada atjaunošanas darbi Rīgā, Cēres ielā, posmā no Pampāļu ielas līdz Dauguļu ielai” (identifikācijas Nr.RŪ-2026/109; turpmāk - atklāts konkurss) nolikumu (turpmāk – Nolikums).

Jautājums:

Izpētot Nolikuma 9.pielikumā pievienoto Tehnisko specifikāciju - darba uzdevumu, nolikuma 7.pielikumā pievienoto Darba programmas veidni, un Nolikuma 8.pielikumā pievienoto Finanšu piedāvājuma veidni (turpmāk tekstā – Tāme), var nepārprotami secināt, ka Līguma apjomu ietvaros daļa atjaunojamo ūdensvada tīklu OD160 mm – 464m darbus paredzēts veikt ar atklāto tranšejas metodi. Ņemot vērā iepriekš minēto, Pretendents norāda, ka Tāmes sadaļā “Asfaltbetona segumu atjaunošana (3a kategorija)” norādītais atjaunojamā seguma apjoms ir nesamērīgs attiecībā pret Tāmes sadaļā “Ūdensvads U1. Montāžas darbi un būvuzstrādājumi” norādīto darbu izpildes metodi un apjomu:

	<u>Ūdensvads U1.</u>		
	<u>Montāžas darbi un būvuzstrādājumi</u>		
10	PE 100 RC caurule OD32 PN10, cauruļvada iebūve būvbedrē	m	92
11	PE 100 RC caurule OD63 PN10, cauruļvada iebūve būvbedrē	m	6
12	PE 100 RC caurule OD160 PN10, cauruļvada iebūve būvbedrē	m	464
13	Caurule PE100-RC OD160 PN10, cauruļvada montāža sagraujot esošo cauruļvadu	m	120

	<u>Asfaltbetona segumu atjaunošana (3a kategorija)</u>		
186	Asfaltbetona seguma dilumkārtas frēzēšana ar sekojošu izvešanu uz utilizācijas vietu	m ²	440
187	Asfaltbetona seguma apakškārtas frēzēšana ar sekojošu izvešanu uz utilizācijas vietu	m ³	228
188	Karstā asfalta dilumkārtā AC 11 surf (4 cm)	m ²	440
189	Kastā asfalta seguma apakškārtā AC22base (6cm)	m ³	228
190	Minerālmateriālu pamata virskārta, maisījums 0/45 LA≤40 N-III klase, 10 cm biezumā	m ³	23
191	Minerālmateriālu pamata apakškārtā, maisījums 0/45 LA≤45 N-IV klase vai 0/56ps LA≤45 N-IV klase, 15 cm biezumā	m ³	34
192	Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥60 Mpa 30 cm biezumā	m ³	79
193	Jaunas, pievestas smilts pabēruma veidošana zem caurulēm (15cm) un ap caurulēm (30cm)	m ³	79
194	Bortakmeņu atjaunošana	m	60
195	Augu zeme, zālāju sēklas un mēslojums, h=10 cm	m ²	30

Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam Pasūtītāju precizēt Tāmes sadaļā “Asfaltbetona segumu atjaunošana (3a kategorija)” norādītos atjaunojamā seguma apjomus ievērtējot tajos Rīgas domes saistošo noteikumu Nr. RD-23-217-sn “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību” 3., 4. un 5.pielikumos norādīto, kā arī, lūdzam Pasūtītāju iespēju robežās sniegt precīzāku informāciju par atjaunojamo cauruļvadu posmiem kurus paredzēts veikt atklātā tranšejā.

Atbilde:

Pasūtītājs ir veicis attiecīgus grozījumus atklāta konkursa nolikuma 8.pielikumā “Finanšu piedāvājuma veidne”, precizējot apjomus pozīcijās Nr.8, 9, 12 un 13, kā arī papildinājis ar pozīciju Nr.194.1. “*Esoša bruģa seguma noņemšana un atjaunošana; 22 m²*”.

Lūdzam skatīt Nolikuma grozījumus Nr.2.