APSTIPRINĀTS
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iepirkuma komisijas
2026. gada 2. septembra sēdē, prot. Nr. 10

ATKLĀTS KONKURSS
virs ES līmeņa
"Šautuves sporta ēkas jaunbūve Stacijas ielā 129A,
Daugavpilī un teritorijā esošo ēku demontāža"
identifikācijas Nr. DVP 2026/105

Atbildes uz piegādātāju jautājumiem Nr. 8

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iepirkuma komisija ir izskatījusi piegādātāja uzdotos jautājumus un sniedz šādas atbildes:

1. Jautājums: 2026.gada 31.jūlijā Pasūtītājs sniedza atbildes uz piegādātāju jautājumiem Nr.5, kurās uz vairākiem jautājumiem sniegta atbilde "Tehniskie risinājumi un materiālu parametri tiks precizēti ar atbilstošu speciālistu un iepirkuma dokumentācija tiks precizēta.". Ņemot vērā, ka minētie precizējumi var būtiski ietekmēt tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājuma sagatavošanu, kā arī to, ka tuvojas piedāvājumu iesniegšanas termiņš, lūdzam sniegt informāciju kad plānots veikt un publicēt attiecīgos grozījumus Iepirkuma dokumentos. Vienlaikus, lūdzam apstiprināt, ka gadījumā, ja minētie grozījumi būs būtiski un ietekmēs piedāvājuma sagatavošanu, tiks attiecīgi pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

Atbilde uz 1. Jautājumu: *Pasūtītājs ir sazinājies ar būvprojekta autoru un noskaidrojis, ka izmaiņas būvprojekta dokumentācijā nav nepieciešamas, risinājumi paliek nemainīgi. Lūdzam sagatavot piedāvājumu ņemot vērā būvprojektā paredzētos vai ekvivalentus risinājumus un materiālus.*

2. Jautājums: Saskaņā ar Tehniskā piedāvājuma prasībām (Iepirkuma Nolikuma 6.pielikums), pretendentiem ir jānorāda piedāvātie gaismekļi. 2026.gada 28.jūlijā Pasūtītājs sniedza atbildes uz piegādātāju jautājumiem Nr. 4, kurās atbildē uz jautājumu Nr. 6 norādīts, ka "Pretendents ir tiesīgs piedāvāt gaismekļus ar labākiem tehniskajiem parametriem, ja vien tiek nodrošināta gaismekļu atbilstība būvprojekta prasībām un paredzētajam izmantošanas mērķim". Ņemot vērā, ka Iepirkuma Nolikumā nav noteikta kārtība, kā šādā gadījumā rīkoties saistībā ar finanšu piedāvājuma tāmes formu aizpildīšanu, lūdzam Pasūtītāju precizēt: vai pretendentiem ir jāveic korekcijas tāmes pozīcijas teksta daļā norādot 6.pielikumā piedāvātos gaismekļus?

Atbilde uz 2. Jautājumu: *Pasūtītājs identificēs piedāvātos gaismekļus atbilstoši Nolikuma 6.pielikumam. Nolikums nenosaka pretendenta pienākumu finanšu piedāvājuma tāmē norādīt/dublēt piedāvāto gaismekļu vai citu būvmateriālu zīmolus, identifikācijas numurus, bet šāda rīcība būtu tikai atbalstāma un netiks uzskatīta par kļūdu.*

3. Jautājums: Pasūtītāja sniegtajā materiālu specifikācijā "EL-B MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA - ss-20-bp-el-ba-b" pozīcijā 2.3 ir noradīts gaismeklis Iebūvēts piekārtos griestos gaismeklis Levanto UGR LED1x3650 G673 T840 MPRZ, IP40, IK02, UGR≤19, 3650lm, 34W, 4000K" Northcliffe ražotāja, savukārt ražotājam Northcliffe šādi gaismekļi nav pieejami, bet ir pieejams iebūvēts piekārtos griestos kvadrāta LED gaismeklis "Levanto UGR LED1x3650 K370 T840 MPRZ, IP40, IK02, UGR≤19, 4089lm, 30W, 4000K". Lūgums, precizēt, vai piedāvātais modelis var aizstāt specifikācijā norādīto, vai norādiet citu ekvivalentu modeli un ražotāju.

Atbilde uz 3. Jautājumu: *Iekštelpu apgaismojuma aprakstā 5.puntā ir norādīti parametri, kuri tiks vērtēti. Pretendents ir tiesīgs piedāvāt gaismekļus ar labākiem tehniskajiem parametriem, ja vien tiek nodrošināta gaismekļu atbilstība būvprojekta prasībām un paredzētajam izmantošanas mērķim.*

Iepirkuma komisija