

**Tiltu vispārīgā inspekcija
Daugavpils valstspilsētas tiltiem
2022.gadā**

Nr. p.k.	Īpašnieks	Ceļa indekss	Km	Šķērslis	BRAUKTUVE				LAIDUMS				BALSTI		PIEEJAS			APSEKOJA		Piezīmes						
					Sega	Deformācijas šuve	Barjeras, bordas	Ietves	Margas	Hidroizolācija	Brauktuves plātne	Malējās sijas	Vidējās sijas	Facelāmā tilta mehānisms	Velves	Balstfīdas	Krasta	Vidus	Pārejas plātnes		Konusi	Ūdens novade	Kas (Vārds,uzvārds)	Datums		
1	Daugavpils valstspilsētas p/i "Komunālās saimniecības pārvalde"			Tilts pār Šņiņas upei, Stacijas ielā	4 ¹⁾	-	3 ²⁾	3 ²⁾	2 ³⁾	2	2	3 ⁴⁾	2	-	-	2	2	2	-	-	2	3 ⁵⁾	3 ⁴⁾	Juris Rozīte	20.02.2022	

Jāpārbauda pasākumi vai jānovērtē sekojošais :

- 1) Avārijas bedres uz tilta brauktuves un pieejās (1.att.)
- 2) Sadrupušas ietvju apmales (2.att.)
- 3) Sākusies tilta margu korozija (3.att.)
- 4) Drūp fasādes sijas betons augšteces pusē. Bojāta ūdens atvades sistēma. (4.att.)
- 5) Krūmi pie tilta (5.att.)

Bojājumu pakāpes novērtējums :

0 - defektu nav

1 - Neliels bojājums vai defekts, kad nav nepieciešami remontdarbi nākamā 10 gadu laikā

2 - Vidējs vai mazs bojājums vai defekts - nepieciešami remontdarbi nākamā 4 - 10 gadu laikā

3 - Nopietns bojājums vai defekts - nepieciešami remontdarbi nākamā 1 - 3 gadu laikā

4 - Kritisks bojājums vai defekts - nepieciešami remontdarbi 0 - 1/2 gada laikā

Tiltu inženieris :

J.Rozīte

Sertifikāts Nr. 20-4024

Sertifikāts Nr. 3-01479

**002 – Tilts pār Šuņicas upei, Stacijas ielā
Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja: Juris Rozīte – 20.02.2022**



1.att. Avārijas bedres uz tilta brauktuves un pieejās.



2.att. Sadrupušas ietvju apmales, drūp ietves segums.

**002 – Tilts pār Šuņicas upei, Stacijas ielā
Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja: Juris Rozīte – 20.02.2022**



3.att. Sākusies tilta margu korozija.



**002 – Tilts pār Šuņicas upei, Stacijas ielā
Daugavpils valstspilsēta**

Inspicēja: Juris Rozīte – 20.02.2022

4.att. Drūp fasādes sijas betons augšteces pusē. Bojāta ūdens atvades sistēma.



5.att Krūmi pie tilta.



LBS



LAIK-S3-176

**LATVIJAS BŪVINŽENIERU SAVIENĪBAS
BŪVNICĪBAS SPECIĀLISTU CERTIFIKĀCIJAS INSTITŪCIJAS**

BŪVPRAKSES SERTIFIKĀTS

NEREGLAMENTĒTĀ SFĒRĀ

Nr. 20-4024

JURIM ROZĪTEM

PK 050871-10125

*Izdots saskaņā ar Latvijas Būvinženeru savienības Būvniecības speciālistu
sertifikācijas institūcijas*

2017. gada 18. oktobra lēmumu Nr. 437,
par patstāvīgās prakses tiesībām būvniecībā sekojošās atļautajās darbības jomās:

Derīgs

Ir spēkā

- tiltu tehniskā apsekošanā

līdz 18.10.2022.

kopš 11.12.2002.

Sertifikāts izsniegts atbilstoši LBS BSSI 2010.g. 10. februāra Nolikumam

„Par būvniecības speciālistu sertificēšanu”.

*Sertifikāta saņēmējs apņēmis savā darbībā ievērot Latvijas Republikas likumus
un pastāvošos būvniecības normatīvus, kā arī Būvspeciālistu ētikas kodeksu.*

LBS BSSI galvenais administrators



Mārtiņš Straume



LBS

LATPAK-S3-176

**LATVIJAS BŪVINŽENIERU SAVIENĪBAS
BŪVNICĪBAS SPECIĀLISTU CERTIFIKĀCIJAS INSTITŪCIJAS**

BŪVPRAKSES CERTIFIKĀTS

JURIM ROZĪTEM
PK 050871-10125

Izdots saskaņā ar Latvijas Būvinženeru savienības
Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas
2017. gada 18. oktobra lēmumu Nr. 437,
ar kuru tiek aktualizēta informācija Būvniecības informācijas sistēmā,
reģistrējot Jurim Rozītem, p.k. 050871-10125 būvprakses sertifikātu:

1) tiltu projektēšanā Nr. 3-01479
(sertifikāts iegūts 26.11.1997. ar Nr. 20-2518)

Sertifikāta saņēmējs apņēmis savā darbībā ievērot Latvijas Republikas likumus
un pastāvošos būvniecības normatīvus, kā arī Būvspeciālistu ētikas kodeksu.

Ar informāciju par būvspeciālistu reģistrā iekļautajām ziņām var iepazīties
BIS tīmekļa vietnē https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates.

LBS BSSI galvenais administrators



Mārtiņš Straume