

**Tiltu vispārīgā inspekcija
Daugavpils valstspilsētas tiltiem
2022.gadā**

Nr. p.k.	Īpašnieks	Ceļa indekss	Km	Šķērslis	BRAUKTUVE					LAIDUMS					BALSTI		PIEĒJAS			APSEKOJA		Piezīmes				
					Sega	Deformācijas šuve	Barjeras, bordas	Ietves	Margas	Hidroizolācija	Brauktuves plātne	Malējās sijas	Vidējās sijas	Paceljamā tilta mehānisms	Velve, kaste, elipse	Balsstīklas	Uzkalas	Balstu ķermeņis	Uzkalas	Balstu ķermeņis	Pārejas plātnes		Konusi	Ūdens novade	Kas (Vārds,uzvārds)	Datums
1	Daugavpils valstspilsētas p/i "Komunālās saimniecības pārvalde"			Satiksmes pārvads pār Latgales ielu, Piekraustes ielā	2	4 1)	2	2 2)	2	2	2	-	-	-	1	1	2	1	-	1	1	4 3)	2	Juris Rozīte	20.02.2022	Pavasārī jāremontē un jāmazgā deformācijas šuves.

Jāpārbauda pasākumi vai jānovērtē sekojošais :

- 1) Saņemumi deformācijas šuvēs un izrauta gumijs, cauri tek ūdens (1., 2.att.)
- 2) Uz ietves vietām stāv ūdens (3.att.)
- 3) Bojāts konusa nostiprinājums, izlauzti akmeņi (4.att.).

Bojājumu pakāpes novērtējums :

- 0 - defektu nav
- 1 - Niecīgs bojājums vai defekts, kad nav nepieciešami remonta darbi nākamā 10 gadu laikā
- 2 - Vidējs vai mazs bojājums vai defekts - nepieciešami remonta darbi nākamā 4 - 10 gadu laikā
- 3 - Nopietns bojājums vai defekts - nepieciešami remonta darbi nākamā 1 - 3 gadu laikā
- 4 - Kritisks bojājums vai defekts - nepieciešami remonta darbi 0 - 1/2 gada laikā

Tiltu inženieris :

J.Rozīte

Sertifikāts Nr. 20-4024

Sertifikāts Nr. 3-01479

**005 – Satiksmes pārvads pār Latgales ielu, Piekrastes ielā
Daugavpils valstspilsētā
Inspicēja: Juris Rozīte – 20.02.2022**



1.att. Sanesumi deformācijas šuvēs, izrauta gumiņa skats Centra pusē uz krasta balsta Nr.1.



2.att. Ūdens tek caur deformācijas šuvi skats Centra pusē uz krasta balsta Nr.1.

**005 – Satiksmes pārvads pār Latgales ielu, Piekrastes ielā
Daugavpils valstspilsētā
Inspicēja: Juris Rozīte – 20.02.2022**



3.att. Bojāts konusa nostiprinājums, izlauzti akmeņi.



4.att. Bojāts konusa nostiprinājums, izlauzti akmeņi.

S3-176

**LATVIJAS BŪVINŽENIERU SAVIENĪBAS
BŪVNICĪBAS SPECIĀLISTU CERTIFIKĀCIJAS INSTITŪCIJAS**

BŪVPRAKSES SERTIFIKĀTS

NEREGLAMENTĒTĀ SFĒRĀ

Nr. 20-4024

JURIM ROZĪTEM
PK 050871-10125

Izdots saskaņā ar Latvijas Būvinženeru savienības Būvniecības speciālistu
sertifikācijas institūcijas
2017. gada 18. oktobra lēmumu Nr. 437,
par patstāvīgās prakses tiesībām būvniecībā sekojošās atļautajās darbības jomās:

	Derīgs	Ir spēkā
- tiltu tehniskā apsekošanā	līdz 18.10.2022.	kopš 11.12.2002.

Sertifikāts izsniegts atbilstoši LBS BSSI 2010.g. 10. februāra Nolikumam
„Par būvniecības speciālistu sertificēšanu”.
Sertifikāta saņēmējs apņēmis savā darbībā ievērot Latvijas Republikas likumus
un pastāvošos būvniecības normatīvus, kā arī Būvspeciālistu ētikas kodeksu.

LBS BSSI galvenais administrators



Mārtiņš Straume



LBS



LATPAK-S3-176

**LATVIJAS BŪVINŽENIERU SAVIENĪBAS
BŪVNICĪBAS SPECIĀLISTU CERTIFIKĀCIJAS INSTITŪCIJAS**

BŪVPRAKSES CERTIFIKĀTS

JURIM ROZĪTEM

PK 050871-10125

Izdots saskaņā ar Latvijas Būvinženieru savienības

Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas

2017. gada 18. oktobra lēmumu Nr. 437,

*ar kuru tiek aktualizēta informācija Būvniecības informācijas sistēmā,
reģistrējot Jurim Rozītem, p.k. 050871-10125 būvprakses sertifikātu:*

1) tiltu projektēšanā Nr. 3-01479

(sertifikāts iegūts 26.11.1997. ar Nr. 20-2518)

*Sertifikāta saņēmējs apņēmis savā darbībā ievērot Latvijas Republikas likumus
un pastāvošos būvniecības normatīvus, kā arī Būvspeciālistu ētikas kodeksu.*

Ar informāciju par būvspeciālistu reģistrā iekļautajām ziņām var iepazīties

BIS tīmekļa vietnē https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates.

LBS BSSI galvenais administrators



Mārtiņš Straume