

2. STĀVA PLĀNS
M 1:100

Telpu eksplikācija

Telpas Nr.	Telpas nosaukums	Platība m²
Telpu grupas kad. apz. 78620050303003 001		
001-16	Kāpņu telpa	4.5
001-17	Iekštelpa	3.4
001-18	Kabinets	13.2
001-19	Kabinets	11.2
001-20	Kabinets	8.3
001-21	Kabinets	15.3
001-22	Iekštelpa	19.0
001-23	Koridors	25.4
001-24	Kabinets	10.9

KOPĀ 1.STĀVĀ: 85.1
PAVISAM KOPĀ: 167.7

PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI

	- Gaismeklis Nr.1, LED, iebūvējams, griestu, 225mm, 2325lm, 23W, CRI 80, 4000K, 100.000h, IP44 / Feilo Sylvania 0030331 START DOWNLIGHT 225 IP44 2325LM 840
	- Gaismeklis Nr.2, LED, iebūvējams (ar * - virsapmetuma), griestu, 600x600, 3600lm, 36W, CRI 80, 4000K, 100.000h, IP40 / Feilo Sylvania 0042184 START Panel UGR19 600x600 3600Lm 840 LILO
	- Gaismeklis Nr.3, LED, iebūvējams, griestu, 600x600, 4000lm, 36W, CRI 80, 4000K, 100.000h, IP40 / START PANEL UGR19 600X600 4000LM 840 LILO, 0042187
	- Gaismeklis Nr.4, LED, iebūvējams (ar * - virsapmetuma), griestu, 600x600, 4800lm, 43W, CRI 80, 4000K, 100.000h, IP40 / START PANEL UGR19 600X600 4800LM 840 LILO, 0042831
	- Gaismeklis Nr.5, LED, virsapmetuma, griestu, 330mm, 2500lm, 24W, CRI 80, 4000K, 58.000h, IP54 Feilo Sylvania 0043512 START SURFACE SLIM IP54 ROUND 2500LM 2CCT D WH
	- Gaismeklis Nr.6, LED, virsapmetuma, griestu, 400mm, 3975lm, 35W, CRI 80, 4000K, 58.000h, IP54 Feilo Sylvania 0043513 START SURFACE SLIM IP54 ROUND 3975LM 2CCT D WH
	- Gaismeklis Nr.7, LED, virsapmetuma, lineārs, 1200mm, 4600lm, 35W, CRI 80, 4000K, 100.000h, IP65 / Feilo Sylvania 0046370 START Waterproof Slim 1200 IP65 4600lm 840
	- Gaismeklis Nr.8, LED, virsapmetuma, lineārs, 1200mm, 4600lm, 35W, CRI 80, 4000K, 100.000h, IP65 / Feilo Sylvania 0046370 START Waterproof Slim 1200 IP65 4600lm 840
	- Gaismeklis Nr.9, LED, virsapmetuma, 2500lm, 24W, 4000K, 50.000h, IP66, IK10 / START SURFACE IP66 2500LM 840 IK10 BLK 0049019
	- evakuācijas modulis "Izeja"
	- kabelu izvads 230V
	- kabelu izvads 400V
	- elektroapgādes sadalne
	- tīkla invertors
	- elektroapgādes kabelu trase
	- solāro kabelu trase
	- grupas numurs sadalnē
	- kabelu stāvvads
	- solārais panelis

VISPĀRĪGAS PIEZĪMES:

- Pirms darbu uzsākšanas iepazīties ar pilnu projekta dokumentāciju.
- Projektā kabelu trases norādītas orientējoši, precizēt montāžas gaitā.
- Gaismekļus un slēdžus pieslēgt esošajām patērētāju grupām, nepieciešamības gadījumā pagarinot vai pārbūvējot esošos kabelus. Proj. kabeļa savienojumu ar esošo kabeli veikt nozārkārbās. Alumīnija kabelus (ja tādi objektā tiek identificēti) ar proj.vara kabeliem aizliegts savienot kopā pa tiešo, jāsavieno ar atbilstošu savienojuma klemmi.
- Pa jumtu guldāmus kabelus, ievērt aizsargcaurlēs visā garumā.

Atbildīgais projektētājs:  Siltie Nami Silti un Energoefektīvi			Projektētājs: SIA Ceļu inženieru birojs Būvkom. Reģ. Nr.12954, Bikernieku iela 22, Rīga, LV-1006 info@siltienami.lv, +371 22547997			Objekts: Kaunatas pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes uzlabošana Adrese: Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads		
Dat.			02.12.2022.			Pasūtītājs: Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas apvienības pārvalde Reģ. nr. 40900027411		
B.p.d.v.			Modris Nalivaiko			Stadija		
Izstrādāja			Modris Nalivaiko			Lapa		
						EL-3		
						Pasūt. nr.		
						Arhīva nr.		
						Mērogs		
						10/11/2022-1		
						12/22		
						1:100		